

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.12.2023 23	24,00	54,43	42,30	12,13	17,900	15,740	2,160	5,619	4,905	2,160	0,279
23.12.2023 23	24,00	51,94	40,80	11,14	18,100	15,690	2,410	5,547	4,905	2,410	0,268
24.12.2023 23	24,00	50,88	39,37	11,51	18,500	15,390	3,110	5,588	4,935	3,110	0,306
25.12.2023 23	24,00	54,15	41,65	12,50	17,600	15,820	1,780	5,415	4,833	1,780	0,269
26.12.2023 23	24,00	53,78	41,59	12,19	18,300	15,790	2,510	5,537	4,935	2,510	0,296
27.12.2023 23	24,00	54,53	42,34	12,19	17,900	16,000	1,900	5,517	4,884	1,900	0,273
28.12.2023 23	24,00	54,70	42,89	11,81	18,200	16,240	1,960	5,425	4,813	1,960	0,277
29.12.2023 23	24,00	56,09	43,88	12,21	19,700	17,140	2,560	5,629	5,068	2,560	0,319
30.12.2023 23	24,00	56,14	43,75	12,39	19,100	16,730	2,370	5,649	5,048	2,370	0,308
31.12.2023 23	24,00	56,10	43,60	12,50	19,600	16,420	3,180	5,384	4,884	3,180	0,342
01.01.2024 23	24,00	56,37	44,29	12,08	19,400	17,240	2,160	5,874	5,323	2,160	0,300
02.01.2024 23	24,00	56,31	44,19	12,12	19,200	17,160	2,040	5,853	5,211	2,040	0,294
03.01.2024 23	24,00	54,56	43,07	11,49	19,500	16,920	2,580	5,710	5,150	2,580	0,302
04.01.2024 23	24,00	53,24	42,23	11,01	19,400	17,010	2,390	5,802	5,201	2,390	0,283
05.01.2024 23	24,00	54,33	43,00	11,33	19,500	17,010	2,490	5,802	5,180	2,490	0,296
06.01.2024 23	24,00	54,83	43,25	11,58	19,500	16,890	2,610	5,731	5,099	2,610	0,305
07.01.2024 23	24,00	55,07	43,59	11,48	19,200	17,250	1,950	5,782	5,180	1,950	0,279
08.01.2024 23	24,00	55,39	43,73	11,66	19,300	17,020	2,280	5,588	4,976	2,280	0,294
09.01.2024 23	24,00	55,81	43,76	12,05	19,000	16,860	2,140	5,751	5,109	2,140	0,293
10.01.2024 23	24,00	56,01	43,54	12,47	18,800	16,790	2,010	5,578	4,874	2,010	0,294
11.01.2024 23	24,00	57,26	44,26	13,00	19,100	16,710	2,390	5,670	5,037	2,390	0,320
12.01.2024 23	24,00	55,94	43,29	12,65	18,900	16,860	2,040	5,608	4,966	2,040	0,299
13.01.2024 23	24,00	57,77	44,01	13,76	19,000	16,920	2,080	5,629	4,915	2,080	0,327
14.01.2024 23	24,00	59,50	45,21	14,29	19,700	16,850	2,850	5,547	4,823	2,850	0,366
15.01.2024 23	24,00	55,38	42,68	12,70	19,500	17,030	2,470	5,659	4,905	2,470	0,320
16.01.2024 23	24,00	53,58	41,66	11,92	18,925	16,880	2,045	5,598	5,068	2,045	0,287
17.01.2024 23	24,00	55,16	42,97	12,19	19,300	17,190	2,110	5,649	4,956	2,110	0,298
18.01.2024 23	24,00	55,56	43,43	12,13	19,800	17,100	2,700	5,670	5,027	2,700	0,320
19.01.2024 23	24,00	55,23	43,29	11,94	19,700	17,250	2,450	5,710	5,129	2,450	0,309
20.01.2024 23	24,00	54,79	43,25	11,54	19,700	17,120	2,580	5,721	5,068	2,580	0,305
21.01.2024 23	24,00	54,64	42,63	12,01	19,300	17,070	2,230	5,629	5,068	2,230	0,297
Среднее	24,00	55,14	43,02	12,13	19,052	16,713	2,340	5,641	5,015	2,340	0,301
Итого	744,00				590,625	518,090	72,535			72,535	9,324

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.12.2023	2032,224	218,009
21.01.2024	2100,937	227,333

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru