

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2024 23	24,00	54,44	44,53	9,91	23,100	21,170	1,930	0,644	0,576	1,930	0,295
23.05.2024 23	24,00	55,62	45,58	10,04	23,300	21,120	2,180	0,650	0,576	2,180	0,313
24.05.2024 23	24,00	50,46	41,55	8,91	16,825	15,955	0,870	0,557	0,492	0,870	0,211
25.05.2024 23	24,00	55,02	45,22	9,80	23,000	20,730	2,270	0,647	0,578	2,270	0,304
26.05.2024 23	24,00	55,69	45,62	10,07	22,400	20,485	1,915	0,627	0,561	1,915	0,292
27.05.2024 23	24,00	28,42	23,09	5,33	0,000	0,245	-0,245	0,162	0,156	-0,245	-0,004
28.05.2024 23	24,00	22,55	21,24	1,31	0,000	0,000	0,000	0,166	0,143	0,000	0,000
29.05.2024 23	24,00	21,25	21,02	0,23	0,000	0,000	0,000	0,161	0,139	0,000	0,000
30.05.2024 23	24,00	20,64	20,36	0,28	0,000	0,000	0,000	0,160	0,135	0,000	0,000
31.05.2024 23	24,00	33,24	29,50	3,74	8,900	7,980	0,920	0,349	0,316	0,920	0,120
01.06.2024 23	24,00	53,78	45,70	8,08	22,200	20,170	2,030	0,648	0,599	2,030	0,252
02.06.2024 23	24,00	54,04	46,08	7,96	22,100	20,020	2,080	0,649	0,576	2,080	0,254
03.06.2024 23	24,00	54,58	46,25	8,33	22,000	19,790	2,210	0,646	0,577	2,210	0,264
04.06.2024 23	24,00	53,84	46,05	7,79	21,500	19,570	1,930	0,643	0,579	1,930	0,239
05.06.2024 23	24,00	56,95	48,49	8,46	21,400	19,530	1,870	0,640	0,566	1,870	0,247
06.06.2024 23	24,00	57,13	48,66	8,47	21,800	19,620	2,180	0,624	0,558	2,180	0,262
07.06.2024 23	24,00	54,65	46,86	7,79	21,500	19,560	1,940	0,631	0,565	1,940	0,237
08.06.2024 23	24,00	54,14	46,40	7,74	21,600	19,530	2,070	0,640	0,568	2,070	0,242
09.06.2024 23	24,00	54,21	46,65	7,56	21,600	19,400	2,200	0,621	0,564	2,200	0,242
10.06.2024 23	24,00	54,46	46,55	7,91	21,600	19,490	2,110	0,636	0,567	2,110	0,248
11.06.2024 23	24,00	54,15	46,30	7,85	21,900	19,880	2,020	0,641	0,574	2,020	0,246
12.06.2024 23	24,00	54,08	45,41	8,67	23,200	21,080	2,120	0,618	0,570	2,120	0,274
13.06.2024 23	24,00	54,43	45,73	8,70	23,100	21,280	1,820	0,640	0,575	1,820	0,264
14.06.2024 23	24,00	57,29	47,71	9,58	22,900	21,130	1,770	0,637	0,577	1,770	0,278
15.06.2024 23	24,00	54,66	45,85	8,81	18,125	17,610	0,515	0,596	0,545	0,515	0,201
16.06.2024 23	24,00	57,37	47,57	9,80	22,900	20,800	2,100	0,633	0,579	2,100	0,295
17.06.2024 23	24,00	56,75	47,44	9,31	23,000	20,890	2,110	0,635	0,572	2,110	0,285
18.06.2024 23	24,00	57,27	47,63	9,64	22,900	20,950	1,950	0,639	0,576	1,950	0,286
19.06.2024 23	24,00	57,42	47,82	9,60	22,900	20,940	1,960	0,639	0,576	1,960	0,286
20.06.2024 23	24,00	57,54	47,97	9,57	23,100	20,910	2,190	0,636	0,577	2,190	0,296
Среднее	24,00	50,20	42,49	7,71	18,628	16,995	1,634	0,561	0,504	1,634	0,224
Итого	720,00				558,850	509,835	49,015			49,015	6,732

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2024	2365,361	263,226
20.06.2024	2411,511	269,958

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru