

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.06.2024 23	24,00	57,75	48,08	9,67	22,900	20,950	1,950	0,635	0,572	1,950	0,288
22.06.2024 23	24,00	59,31	49,06	10,25	23,000	20,830	2,170	0,639	0,580	2,170	0,313
23.06.2024 23	24,00	60,02	49,40	10,62	23,000	20,810	2,190	0,630	0,567	2,190	0,321
24.06.2024 23	24,00	59,50	49,14	10,36	22,900	20,900	2,000	0,633	0,573	2,000	0,306
25.06.2024 23	24,00	58,38	48,55	9,83	22,800	20,900	1,900	0,636	0,571	1,900	0,288
26.06.2024 23	24,00	58,33	48,34	9,99	23,000	20,850	2,150	0,635	0,571	2,150	0,304
27.06.2024 23	24,00	56,78	47,30	9,48	23,000	20,760	2,240	0,636	0,566	2,240	0,293
28.06.2024 23	24,00	57,75	47,70	10,05	23,000	20,700	2,300	0,633	0,570	2,300	0,310
29.06.2024 23	24,00	57,60	47,67	9,93	22,800	20,690	2,110	0,637	0,575	2,110	0,298
30.06.2024 23	24,00	58,21	48,27	9,94	22,800	20,730	2,070	0,620	0,572	2,070	0,297
01.07.2024 23	24,00	58,16	48,23	9,93	23,000	20,770	2,230	0,636	0,570	2,230	0,305
02.07.2024 23	24,00	51,15	43,47	7,68	16,200	14,420	1,780	0,549	0,503	1,780	0,222
03.07.2024 23	24,00	58,24	48,42	9,82	22,900	20,910	1,990	0,627	0,564	1,990	0,293
04.07.2024 23	24,00	59,58	49,48	10,10	22,900	21,120	1,780	0,561	0,516	1,780	0,294
05.07.2024 23	24,00	59,05	49,11	9,94	22,700	20,840	1,860	0,626	0,565	1,860	0,290
06.07.2024 23	24,00	58,38	48,89	9,49	22,700	20,960	1,740	0,631	0,575	1,740	0,276
07.07.2024 23	24,00	59,10	49,37	9,73	23,200	21,260	1,940	0,619	0,563	1,940	0,294
08.07.2024 23	24,00	57,53	48,48	9,05	22,900	21,310	1,590	0,625	0,572	1,590	0,261
09.07.2024 23	24,00	58,57	49,13	9,44	23,600	21,470	2,130	0,634	0,577	2,130	0,298
10.07.2024 23	24,00	58,07	49,06	9,01	23,700	21,950	1,750	0,636	0,574	1,750	0,275
11.07.2024 23	24,00	58,74	49,57	9,17	24,100	21,940	2,160	0,618	0,563	2,160	0,298
12.07.2024 23	24,00	58,02	49,25	8,77	24,000	21,980	2,020	0,627	0,581	2,020	0,282
13.07.2024 23	24,00	57,56	48,85	8,71	23,600	21,980	1,620	0,637	0,571	1,620	0,261
14.07.2024 23	24,00	58,41	49,39	9,02	24,100	21,810	2,290	0,613	0,564	2,290	0,300
15.07.2024 23	24,00	58,60	49,57	9,03	22,900	21,045	1,855	0,601	0,547	1,855	0,275
16.07.2024 23	24,00	54,60	47,64	6,96	20,025	19,375	0,650	0,588	0,537	0,650	0,201
17.07.2024 23	24,00	56,05	47,72	8,33	23,900	22,050	1,850	0,610	0,562	1,850	0,263
18.07.2024 23	24,00	57,96	49,06	8,90	24,100	22,030	2,070	0,622	0,571	2,070	0,288
19.07.2024 23	24,00	58,15	49,20	8,95	24,500	21,990	2,510	0,619	0,567	2,510	0,310
20.07.2024 23	24,00	56,58	48,20	8,38	24,100	22,000	2,100	0,623	0,575	2,100	0,276
21.07.2024 23	24,00	56,40	47,86	8,54	24,300	21,730	2,570	0,616	0,566	2,570	0,298
Среднее	24,00	57,82	48,50	9,32	22,988	21,002	1,986	0,621	0,565	1,986	0,286
Итого	744,00				712,625	651,060	61,565			61,565	8,879

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.06.2024	2411,511	269,958
21.07.2024	2469,209	278,836

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru