

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.08.2024 23	24,00	58,51	49,31	9,20	23,200	21,475	1,725	6,496	5,853	1,725	0,274
23.08.2024 23	24,00	57,70	48,84	8,86	23,900	21,910	1,990	6,475	5,904	1,990	0,282
24.08.2024 23	24,00	58,27	49,13	9,14	23,800	21,940	1,860	6,547	5,904	1,860	0,283
25.08.2024 23	24,00	58,84	49,56	9,28	23,800	21,940	1,860	6,516	5,853	1,860	0,286
26.08.2024 23	24,00	57,79	48,76	9,03	23,900	21,950	1,950	6,496	5,853	1,950	0,284
27.08.2024 23	24,00	57,34	48,37	8,97	24,200	21,700	2,500	6,587	5,914	2,500	0,306
28.08.2024 23	24,00	57,66	48,61	9,05	24,000	21,910	2,090	6,496	5,863	2,090	0,291
29.08.2024 23	24,00	58,67	49,36	9,31	23,800	21,940	1,860	6,567	5,863	1,860	0,286
30.08.2024 23	24,00	57,65	48,64	9,01	23,800	21,930	1,870	6,557	5,853	1,870	0,280
31.08.2024 23	24,00	57,77	48,76	9,01	23,800	21,970	1,830	6,526	5,925	1,830	0,278
01.09.2024 23	24,00	56,39	47,88	8,51	24,000	21,780	2,220	6,404	5,761	2,220	0,281
02.09.2024 23	24,00	56,45	47,89	8,56	23,900	21,950	1,950	6,536	5,874	1,950	0,272
03.09.2024 23	24,00	57,65	48,68	8,97	23,700	21,990	1,710	6,587	5,976	1,710	0,272
04.09.2024 23	24,00	57,44	48,65	8,79	23,500	22,020	1,480	6,434	5,884	1,480	0,257
05.09.2024 23	24,00	57,55	48,49	9,06	23,800	21,940	1,860	6,496	5,925	1,860	0,280
06.09.2024 23	24,00	57,57	48,51	9,06	23,500	22,060	1,440	6,577	5,853	1,440	0,261
07.09.2024 23	24,00	57,24	48,12	9,12	23,900	21,880	2,020	6,557	5,884	2,020	0,288
08.09.2024 23	24,00	56,54	47,66	8,88	23,900	21,790	2,110	6,455	5,823	2,110	0,285
09.09.2024 23	24,00	56,82	47,92	8,90	23,700	22,010	1,690	6,455	5,843	1,690	0,268
10.09.2024 23	24,00	56,97	48,00	8,97	23,700	21,970	1,730	6,536	5,884	1,730	0,272
11.09.2024 23	24,00	57,76	48,69	9,07	23,600	21,990	1,610	6,516	5,874	1,610	0,270
12.09.2024 23	24,00	58,07	48,90	9,17	23,700	21,920	1,780	6,526	5,955	1,780	0,279
13.09.2024 23	24,00	56,64	48,51	8,13	22,425	21,210	1,215	6,455	5,741	1,215	0,227
14.09.2024 23	24,00	56,12	47,70	8,42	24,100	22,320	1,780	6,679	5,976	1,780	0,264
15.09.2024 23	24,00	56,12	47,56	8,56	23,700	21,940	1,760	6,547	5,863	1,760	0,263
16.09.2024 23	24,00	56,50	47,49	9,01	23,700	21,900	1,800	6,598	5,925	1,800	0,274
17.09.2024 23	24,00	55,66	46,85	8,81	24,000	21,870	2,130	6,710	5,986	2,130	0,283
18.09.2024 23	24,00	54,62	46,01	8,61	23,900	21,770	2,130	6,608	5,874	2,130	0,277
19.09.2024 23	24,00	55,10	46,22	8,88	24,100	21,800	2,300	6,587	5,914	2,300	0,291
20.09.2024 23	24,00	56,13	46,82	9,31	23,800	21,910	1,890	6,618	5,935	1,890	0,284
Среднее	24,00	57,12	48,20	8,92	23,761	21,889	1,871	6,538	5,884	1,871	0,276
Итого	720,00				712,825	656,685	56,140			56,140	8,294

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.08.2024	2529,322	287,653
20.09.2024	2581,875	295,947

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru