

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.09.2024 по 21.10.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.09.2024 23	24,00	55,57	46,31	9,26	23,400	21,970	1,430	6,679	5,955	1,430	0,262
22.09.2024 23	24,00	55,63	46,33	9,30	24,100	21,590	2,510	6,516	5,792	2,510	0,308
23.09.2024 23	24,00	56,23	46,80	9,43	23,900	21,900	2,000	6,649	5,945	2,000	0,292
24.09.2024 23	24,00	57,00	47,36	9,64	24,100	21,840	2,260	6,689	5,986	2,260	0,309
25.09.2024 23	24,00	56,31	47,00	9,31	24,200	21,870	2,330	6,567	5,833	2,330	0,304
26.09.2024 23	24,00	56,85	47,25	9,60	24,100	21,960	2,140	6,659	5,986	2,140	0,304
27.09.2024 23	24,00	55,65	46,42	9,23	24,100	21,860	2,240	6,383	5,659	2,240	0,296
28.09.2024 23	24,00	56,94	47,27	9,67	23,700	21,850	1,850	6,587	5,996	1,850	0,291
29.09.2024 23	24,00	57,25	47,54	9,71	24,300	21,620	2,680	6,536	5,782	2,680	0,329
30.09.2024 23	24,00	57,10	47,46	9,64	24,300	21,670	2,630	6,628	5,955	2,630	0,325
01.10.2024 23	24,00	56,08	46,61	9,47	24,000	21,630	2,370	6,567	5,914	2,370	0,305
02.10.2024 23	24,00	55,27	45,93	9,34	24,100	21,750	2,350	6,669	5,935	2,350	0,302
03.10.2024 23	24,00	54,26	45,21	9,05	24,000	21,720	2,280	6,598	5,945	2,280	0,291
04.10.2024 23	24,00	55,20	45,76	9,44	23,500	21,790	1,710	6,608	5,935	1,710	0,276
05.10.2024 23	24,00	54,66	45,40	9,26	24,300	21,580	2,720	6,608	5,914	2,720	0,314
06.10.2024 23	24,00	55,50	45,99	9,51	24,100	21,580	2,520	6,557	5,863	2,520	0,313
07.10.2024 23	24,00	55,20	45,81	9,39	23,700	21,510	2,190	6,547	5,884	2,190	0,294
08.10.2024 23	24,00	56,18	46,34	9,84	22,800	21,070	1,730	6,516	5,976	1,730	0,280
09.10.2024 23	24,00	56,50	46,65	9,85	23,100	21,400	1,700	6,567	5,823	1,700	0,282
10.10.2024 23	24,00	56,03	46,12	9,91	23,200	20,950	2,250	6,577	5,976	2,250	0,304
11.10.2024 23	24,00	56,14	46,31	9,83	23,100	21,170	1,930	6,577	5,925	1,930	0,290
12.10.2024 23	24,00	55,85	45,98	9,87	23,100	20,960	2,140	6,618	5,986	2,140	0,297
13.10.2024 23	24,00	56,28	46,75	9,53	22,700	20,160	2,540	6,536	5,823	2,540	0,303
14.10.2024 23	24,00	56,71	47,14	9,57	22,700	20,350	2,350	6,536	5,894	2,350	0,297
15.10.2024 23	24,00	54,46	44,96	9,50	23,400	20,970	2,430	6,638	6,016	2,430	0,300
16.10.2024 23	24,00	52,10	42,56	9,54	23,400	20,790	2,610	6,496	5,802	2,610	0,301
17.10.2024 23	24,00	54,75	44,60	10,15	23,300	20,890	2,410	6,567	5,884	2,410	0,311
18.10.2024 23	24,00	54,27	44,11	10,16	23,600	20,810	2,790	6,577	5,812	2,790	0,328
19.10.2024 23	24,00	55,03	44,54	10,49	23,900	20,690	3,210	6,557	5,843	3,210	0,352
20.10.2024 23	24,00	50,87	40,97	9,90	19,600	16,350	3,250	5,914	5,292	3,250	0,312
21.10.2024 23	24,00	48,93	39,71	9,22	19,300	16,590	2,710	5,986	5,313	2,710	0,279
Среднее	24,00	55,32	45,72	9,60	23,390	21,059	2,331	6,539	5,859	2,331	0,302
Итого	744,00				725,100	652,840	72,260			72,260	9,352

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.09.2024	2581,875	295,947
21.10.2024	2650,246	305,300

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru