

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	55,29	45,56	9,73	23,112	20,480	2,632	1,111	0,350	2,632	0,321
23.05.2024 23	24,00	56,57	46,50	10,07	23,255	20,431	2,824	1,117	0,350	2,824	0,343
24.05.2024 23	22,42	53,36	42,58	10,78	17,158	15,136	2,022	1,020	0,350	2,022	0,238
25.05.2024 23	24,00	55,99	46,07	9,92	22,674	20,034	2,640	1,110	0,350	2,640	0,319
26.05.2024 23	24,00	56,79	46,75	10,04	23,077	19,981	3,096	1,097	0,350	3,096	0,342
27.05.2024 23	24,00	29,52	27,46	2,06	1,380	0,896	0,484	0,376	0,350	0,484	0,022
28.05.2024 23	24,00	24,93	22,66	2,27	0,754	0,000	0,754	0,343	0,350	0,754	0,013
29.05.2024 23	24,00	23,20	21,94	1,26	0,781	0,000	0,781	0,340	0,350	0,781	0,013
30.05.2024 23	24,00	22,26	21,67	0,59	0,340	0,000	0,340	0,349	0,350	0,340	0,004
31.05.2024 23	24,00	32,85	29,61	3,24	8,417	6,275	2,142	0,601	0,350	2,142	0,152
01.06.2024 23	24,00	54,72	45,64	9,08	23,882	20,838	3,044	1,120	0,350	3,044	0,330
02.06.2024 23	24,00	55,00	45,93	9,07	23,900	20,676	3,224	1,115	0,350	3,224	0,338
03.06.2024 23	24,00	55,51	46,28	9,23	23,265	20,757	2,508	1,114	0,350	2,508	0,309
04.06.2024 23	24,00	54,84	46,11	8,73	22,657	20,692	1,965	1,116	0,350	1,965	0,271
05.06.2024 23	24,00	57,99	48,42	9,57	22,816	20,529	2,287	1,095	0,350	2,287	0,301
06.06.2024 23	24,00	58,15	48,52	9,63	23,422	20,449	2,974	1,112	0,350	2,974	0,334
07.06.2024 23	24,00	55,46	46,75	8,71	22,821	20,524	2,298	1,092	0,350	2,298	0,284
08.06.2024 23	24,00	55,02	46,31	8,71	23,186	20,234	2,952	1,092	0,350	2,952	0,311
09.06.2024 23	24,00	55,37	46,58	8,79	23,201	20,183	3,018	1,082	0,350	3,018	0,316
10.06.2024 23	24,00	55,26	46,46	8,80	23,347	20,227	3,121	1,088	0,350	3,121	0,321
11.06.2024 23	24,00	55,06	46,51	8,55	22,919	20,622	2,297	1,100	0,350	2,297	0,280
12.06.2024 23	24,00	54,79	46,28	8,51	23,098	20,304	2,794	1,089	0,350	2,794	0,301
13.06.2024 23	24,00	55,22	46,64	8,58	23,171	20,373	2,798	1,098	0,350	2,798	0,303
14.06.2024 23	24,00	58,23	48,80	9,43	23,203	20,527	2,676	1,102	0,350	2,676	0,317
15.06.2024 23	24,00	57,05	46,78	10,27	19,147	16,635	2,512	1,039	0,350	2,512	0,272
16.06.2024 23	24,00	58,28	48,67	9,61	23,040	20,122	2,919	1,094	0,350	2,919	0,328
17.06.2024 23	24,00	57,99	48,56	9,43	23,093	20,313	2,780	1,096	0,350	2,780	0,320
18.06.2024 23	24,00	58,21	48,73	9,48	23,068	20,452	2,617	1,106	0,350	2,617	0,315
19.06.2024 23	24,00	58,31	48,90	9,41	23,035	20,427	2,608	1,097	0,350	2,608	0,313
20.06.2024 23	24,00	58,42	49,09	9,33	22,916	20,532	2,384	1,100	0,350	2,384	0,302
Среднее	23,95	51,32	43,23	8,10	19,054	16,775	2,383	0,980	0,350	2,383	0,264
Итого	718,42				580,141	508,649	71,492			71,492	7,935

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	3381,251	313,681
20.06.2024	3449,622	321,616

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1