

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.08.2024 23	24,00	59,57	50,48	9,09	23,132	20,998	2,134	11,176	3,569	2,134	0,290
23.08.2024 23	24,00	58,57	49,90	8,67	23,714	21,493	2,221	11,217	3,569	2,221	0,290
24.08.2024 23	24,00	59,16	50,17	8,99	23,807	21,400	2,407	11,288	3,569	2,407	0,306
25.08.2024 23	24,00	59,71	50,62	9,09	23,698	21,478	2,220	11,196	3,569	2,220	0,300
26.08.2024 23	24,00	58,67	49,77	8,90	23,912	21,431	2,481	11,207	3,569	2,481	0,307
27.08.2024 23	24,00	58,12	49,32	8,80	23,831	21,133	2,698	11,339	3,569	2,698	0,312
28.08.2024 23	24,00	58,59	49,69	8,90	23,885	21,384	2,502	11,268	3,569	2,502	0,308
29.08.2024 23	24,00	59,51	50,34	9,17	24,064	21,222	2,842	11,278	3,569	2,842	0,329
30.08.2024 23	24,00	58,57	49,69	8,88	23,778	21,400	2,378	11,329	3,569	2,378	0,302
31.08.2024 23	24,00	58,58	49,74	8,84	23,791	21,358	2,433	11,329	3,569	2,433	0,302
01.09.2024 23	24,00	57,12	48,75	8,37	23,899	21,128	2,771	11,074	3,569	2,771	0,302
02.09.2024 23	24,00	57,39	48,96	8,43	23,817	21,317	2,500	11,268	3,569	2,500	0,295
03.09.2024 23	24,00	58,56	49,78	8,78	23,659	21,428	2,231	11,411	3,569	2,231	0,292
04.09.2024 23	24,00	58,38	49,69	8,69	23,701	21,378	2,323	11,278	3,569	2,323	0,294
05.09.2024 23	24,00	58,46	49,63	8,83	23,722	21,328	2,394	11,329	3,569	2,394	0,300
06.09.2024 23	24,00	58,58	49,72	8,86	23,472	21,579	1,893	11,319	3,569	1,893	0,279
07.09.2024 23	24,00	58,14	49,26	8,88	23,619	21,312	2,307	11,309	3,569	2,307	0,296
08.09.2024 23	24,00	57,35	48,73	8,62	23,588	21,119	2,468	11,135	3,569	2,468	0,295
09.09.2024 23	24,00	57,64	48,98	8,66	23,616	21,404	2,213	11,278	3,569	2,213	0,286
10.09.2024 23	24,00	57,96	49,20	8,76	23,567	21,445	2,122	11,319	3,569	2,122	0,286
11.09.2024 23	24,00	58,67	49,82	8,85	23,584	21,446	2,137	11,278	3,569	2,137	0,289
12.09.2024 23	24,00	58,81	50,08	8,73	23,473	21,429	2,044	11,349	3,569	2,044	0,282
13.09.2024 23	24,00	57,51	49,12	8,39	23,302	20,912	2,391	11,084	3,569	2,391	0,284
14.09.2024 23	24,00	57,17	48,88	8,29	23,620	21,494	2,126	11,462	3,569	2,126	0,276
15.09.2024 23	24,00	57,11	48,71	8,40	23,736	21,505	2,231	11,298	3,569	2,231	0,282
16.09.2024 23	24,00	57,28	48,60	8,68	23,827	21,190	2,637	11,390	3,569	2,637	0,304
17.09.2024 23	24,00	56,44	47,82	8,62	23,874	21,194	2,680	11,533	3,569	2,680	0,303
18.09.2024 23	24,00	55,49	46,95	8,54	24,039	20,826	3,212	11,370	3,569	3,212	0,320
19.09.2024 23	24,00	56,04	47,30	8,74	23,684	21,195	2,489	11,421	3,569	2,489	0,296
20.09.2024 23	24,00	57,11	47,97	9,14	23,633	21,255	2,378	11,380	3,569	2,378	0,302
Среднее	24,00	58,01	49,26	8,75	23,337	21,060	2,395	11,297	3,569	2,395	0,297
Итого	720,00				711,044	639,182	71,862			71,862	8,908

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.08.2024	3595,805	340,336
20.09.2024	3664,114	349,244

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru