

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	51,34	43,14	8,20	21,566	17,735	3,832	0,653	0,641	3,832	0,290
23.03.2024 23	24,00	53,54	44,11	9,43	21,150	16,428	4,721	0,643	0,634	4,721	0,351
24.03.2024 23	24,00	54,92	44,68	10,24	20,625	15,705	4,920	0,634	0,624	4,920	0,371
25.03.2024 23	24,00	49,55	41,31	8,24	20,085	16,390	3,695	0,641	0,630	3,695	0,266
26.03.2024 23	24,00	51,15	41,35	9,80	18,404	14,155	4,249	0,624	0,615	4,249	0,302
27.03.2024 23	24,00	54,69	42,64	12,05	17,000	13,107	3,893	0,609	0,602	3,893	0,321
28.03.2024 23	24,00	55,74	43,48	12,26	17,117	13,075	4,041	0,610	0,605	4,041	0,335
29.03.2024 23	24,00	55,62	44,07	11,55	17,437	13,878	3,559	0,618	0,612	3,559	0,314
30.03.2024 23	24,00	56,45	43,94	12,51	17,442	12,863	4,579	0,609	0,603	4,579	0,361
31.03.2024 23	24,00	57,60	43,74	13,86	15,914	11,754	4,160	0,596	0,591	4,160	0,347
01.04.2024 23	24,00	56,58	43,85	12,73	16,477	12,462	4,015	0,602	0,597	4,015	0,337
02.04.2024 23	24,00	49,85	40,73	9,12	13,947	11,273	2,674	0,521	0,506	2,674	0,236
03.04.2024 23	24,00	53,89	47,91	5,98	31,217	27,305	3,912	0,722	0,693	3,912	0,328
04.04.2024 23	24,00	39,00	34,34	4,66	26,607	22,589	4,018	0,667	0,647	4,018	0,230
05.04.2024 23	24,00	54,90	46,53	8,37	23,983	20,576	3,406	0,638	0,624	3,406	0,321
06.04.2024 23	24,00	55,94	47,31	8,63	24,302	20,539	3,764	0,633	0,619	3,764	0,341
07.04.2024 23	24,00	56,21	47,37	8,84	24,409	20,300	4,109	0,635	0,621	4,109	0,359
08.04.2024 23	24,00	57,18	48,26	8,92	24,394	20,789	3,604	0,640	0,626	3,604	0,346
09.04.2024 23	24,00	47,20	42,06	5,14	19,813	16,706	3,107	0,535	0,554	3,107	0,269
10.04.2024 23	24,00	58,43	50,75	7,68	29,555	26,099	3,457	0,691	0,666	3,457	0,357
11.04.2024 23	24,00	55,21	48,26	6,95	29,902	25,890	4,012	0,714	0,688	4,012	0,355
12.04.2024 23	24,00	57,20	49,88	7,32	29,599	25,902	3,697	0,709	0,684	3,697	0,355
13.04.2024 23	24,00	57,38	49,90	7,48	28,914	25,392	3,522	0,707	0,682	3,522	0,350
14.04.2024 23	24,00	58,26	50,68	7,58	29,540	25,610	3,930	0,696	0,672	3,930	0,377
15.04.2024 23	24,00	61,81	53,24	8,57	29,186	26,152	3,034	0,716	0,690	3,034	0,372
16.04.2024 23	24,00	58,03	50,35	7,68	29,016	25,954	3,061	0,714	0,689	3,061	0,348
17.04.2024 23	24,00	54,13	47,27	6,86	29,330	25,885	3,444	0,712	0,687	3,444	0,339
18.04.2024 23	24,00	59,27	51,29	7,98	29,080	25,996	3,084	0,718	0,691	3,084	0,362
19.04.2024 23	24,00	58,77	50,93	7,84	28,875	26,238	2,637	0,720	0,692	2,637	0,333
20.04.2024 23	24,00	57,80	50,12	7,68	28,820	25,917	2,903	0,716	0,690	2,903	0,339
Среднее	24,00	54,92	46,12	8,81	23,444	19,876	3,701	0,655	0,639	3,701	0,330
Итого	720,00				713,705	602,665	111,040			111,040	9,911

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	3200,386	283,303
20.04.2024	3307,432	293,214

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru