

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.08.2024 23	24,00	59,75	53,26	6,49	30,863	28,325	2,537	7,526	7,209	2,537	0,299
23.08.2024 23	24,00	58,78	52,67	6,11	31,957	29,317	2,640	7,556	7,220	2,640	0,301
24.08.2024 23	24,00	59,37	53,07	6,30	32,153	29,264	2,889	7,597	7,271	2,889	0,319
25.08.2024 23	24,00	59,93	53,52	6,41	32,060	29,270	2,790	7,536	7,209	2,790	0,317
26.08.2024 23	24,00	58,88	52,65	6,23	32,058	29,374	2,683	7,546	7,220	2,683	0,306
27.08.2024 23	24,00	58,33	52,21	6,12	32,283	29,069	3,214	7,627	7,301	3,214	0,326
28.08.2024 23	24,00	58,80	52,60	6,20	32,015	29,321	2,694	7,587	7,260	2,694	0,307
29.08.2024 23	24,00	59,72	53,40	6,32	31,983	29,403	2,580	7,597	7,260	2,580	0,305
30.08.2024 23	24,00	58,78	52,60	6,18	31,475	29,385	2,090	7,617	7,291	2,090	0,277
31.08.2024 23	24,00	58,79	52,63	6,16	32,244	29,309	2,934	7,617	7,291	2,934	0,316
01.09.2024 23	24,00	57,32	51,53	5,79	32,700	29,143	3,557	7,454	7,138	3,557	0,329
02.09.2024 23	24,00	57,60	51,73	5,87	32,424	29,320	3,105	7,587	7,250	3,105	0,314
03.09.2024 23	24,00	58,77	52,63	6,14	31,919	29,354	2,565	7,678	7,342	2,565	0,298
04.09.2024 23	24,00	58,59	52,47	6,12	32,063	29,333	2,730	7,587	7,260	2,730	0,304
05.09.2024 23	24,00	58,67	52,48	6,19	32,198	29,279	2,919	7,627	7,291	2,919	0,315
06.09.2024 23	24,00	58,79	52,53	6,26	32,103	29,339	2,765	7,617	7,291	2,765	0,310
07.09.2024 23	24,00	58,35	52,12	6,23	32,035	29,244	2,791	7,607	7,281	2,791	0,309
08.09.2024 23	24,00	57,56	51,52	6,04	32,277	29,076	3,201	7,495	7,189	3,201	0,321
09.09.2024 23	24,00	57,84	51,77	6,07	31,953	29,381	2,572	7,597	7,271	2,572	0,293
10.09.2024 23	24,00	58,17	51,99	6,18	32,064	29,361	2,703	7,617	7,291	2,703	0,305
11.09.2024 23	24,00	58,88	52,65	6,23	32,161	29,337	2,824	7,587	7,260	2,824	0,312
12.09.2024 23	24,00	59,03	52,90	6,13	32,175	29,240	2,935	7,638	7,311	2,935	0,315
13.09.2024 23	24,00	57,71	51,59	6,12	30,508	27,675	2,834	7,464	7,138	2,834	0,294
14.09.2024 23	24,00	57,38	51,45	5,93	32,359	29,407	2,953	7,709	7,373	2,953	0,308
15.09.2024 23	24,00	57,31	51,32	5,99	31,997	28,608	3,389	7,597	7,271	3,389	0,324
16.09.2024 23	24,00	57,49	51,38	6,11	32,129	29,252	2,877	7,668	7,332	2,877	0,307
17.09.2024 23	24,00	56,65	50,66	5,99	31,867	29,373	2,494	7,760	7,413	2,494	0,286
18.09.2024 23	24,00	55,68	49,79	5,89	32,301	29,152	3,149	7,648	7,311	3,149	0,308
19.09.2024 23	23,98	56,23	50,14	6,09	32,125	29,190	2,935	7,689	7,352	2,935	0,307
20.09.2024 23	24,00	57,31	50,91	6,40	32,602	29,166	3,436	7,668	7,332	3,436	0,341
Среднее	24,00	58,22	52,07	6,14	31,534	28,806	2,859	7,603	7,274	2,859	0,309
Итого	719,98				961,050	875,267	85,783			85,783	9,273

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.08.2024	3651,464	330,994
20.09.2024	3733,302	340,268

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru