

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 45А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1602265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,94	26,78	24,46	0,209	0,000	0,209	3,885	3,936	-0,001	0,000
11.11.2023 23	24,00	23,44	26,69	23,50	0,110	0,000	0,110	3,906	3,956	-0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	23,79	27,13	24,72	0,199	0,000	0,199	3,895	3,946	-0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	25,16	26,14	-4,82	0,160	0,169	-0,010	3,865	3,926	-0,001	-0,001
14.11.2023 23	24,00	22,19	24,78	-24,87	0,000	0,100	-0,100	3,895	3,946	0,000	-0,002
15.11.2023 23	24,00	21,62	23,96	-21,87	0,000	0,100	-0,100	3,814	3,885	0,000	-0,002
16.11.2023 23	24,00	24,30	25,84	0,00	0,000	0,000	0,000	3,885	3,936	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	18,67	23,15	-22,77	0,000	0,299	-0,299	3,824	3,865	0,000	-0,007
18.11.2023 23	24,00	34,77	23,89	15,02	13,459	13,836	-0,377	3,987	4,048	0,202	0,208
19.11.2023 23	24,00	42,35	31,95	10,49	55,436	55,750	-0,314	4,048	4,048	0,579	0,585
20.11.2023 23	23,80	43,46	32,72	10,74	58,360	59,369	-1,010	3,946	3,956	0,625	0,638
21.11.2023 23	24,00	46,17	33,86	12,30	58,729	59,904	-1,175	4,007	4,007	0,721	0,737
22.11.2023 23	24,00	49,03	35,61	13,42	58,972	60,594	-1,622	4,038	4,058	0,790	0,813
Среднее	23,98	30,61	27,88	4,64	18,895	19,240	-0,345	3,923	3,963	0,224	0,228
Итого	311,80				245,634	250,121	-4,487			2,915	2,968

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	606,008	359,320
22.11.2023	601,521	362,235

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru