

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 45А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1602265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	56,46	36,47	19,99	40,716	41,904	-1,188	4,303	4,364	0,812	0,838
24.03.2024 23	24,00	58,01	36,82	21,20	41,039	41,998	-0,959	4,201	4,262	0,868	0,890
25.03.2024 23	24,00	57,74	36,61	21,12	41,025	41,932	-0,907	4,211	4,262	0,865	0,886
26.03.2024 23	24,00	53,45	34,75	18,71	41,021	41,879	-0,858	4,262	4,313	0,766	0,784
27.03.2024 23	24,00	57,13	35,75	21,37	41,156	41,915	-0,759	4,211	4,273	0,878	0,896
28.03.2024 23	24,00	57,79	36,16	21,64	40,925	42,048	-1,123	4,181	4,242	0,884	0,910
29.03.2024 23	23,67	55,99	35,70	20,92	38,041	39,887	-1,845	4,130	4,201	0,793	0,834
30.03.2024 23	24,00	57,33	37,06	20,27	40,699	42,322	-1,624	4,252	4,303	0,823	0,858
31.03.2024 23	24,00	58,33	37,53	20,81	40,087	42,126	-2,039	4,222	4,273	0,832	0,877
01.04.2024 23	24,00	38,19	32,77	11,63	22,589	24,586	-1,997	3,987	4,048	0,268	0,286
02.04.2024 23	24,00	38,47	33,08	11,50	25,155	25,520	-0,365	4,069	4,109	0,289	0,293
03.04.2024 23	24,00	25,23	25,50	1,30	15,984	16,023	-0,039	3,926	3,977	0,021	0,021
04.04.2024 23	24,00	39,57	32,61	12,51	28,655	29,056	-0,400	4,038	4,099	0,358	0,363
05.04.2024 23	24,00	44,00	33,88	14,72	33,174	33,649	-0,475	4,120	4,191	0,487	0,495
06.04.2024 23	24,00	43,59	33,45	15,35	30,277	30,697	-0,419	4,079	4,140	0,464	0,471
07.04.2024 23	24,00	39,90	32,90	13,38	24,419	25,618	-1,199	4,058	4,120	0,329	0,343
08.04.2024 23	24,00	26,33	26,06	3,80	15,397	17,185	-1,788	3,926	3,967	0,057	0,065
09.04.2024 23	24,00	35,19	31,55	8,99	22,007	23,285	-1,278	4,028	4,089	0,201	0,209
10.04.2024 23	24,00	26,89	25,99	11,88	9,338	17,332	-7,995	3,773	3,834	0,098	0,206
11.04.2024 23	24,00	39,10	31,51	18,82	20,793	28,631	-7,839	4,130	4,201	0,361	0,539
12.04.2024 23	24,00	42,26	32,90	18,67	25,321	31,343	-6,022	4,099	4,160	0,459	0,585
13.04.2024 23	24,00	33,54	30,27	17,35	13,831	23,362	-9,531	4,079	4,130	0,222	0,405
14.04.2024 23	24,00	37,06	32,11	19,42	17,260	25,374	-8,114	3,987	4,048	0,301	0,493
15.04.2024 23	24,00	24,90	23,60	0,90	0,100	5,685	-5,586	1,968	2,039	0,000	0,005
16.04.2024 23	24,00	25,46	25,85	0,00	0,000	0,000	0,000	0,010	0,041	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	26,44	26,36	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	23,99	42,24	32,20	14,09	25,731	28,206	-2,475	3,702	3,757	0,440	0,483
Итого	623,67				669,010	733,358	-64,347			11,436	12,553

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	389,458	489,349
17.04.2024	325,111	500,785

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru