

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	20,09	18,96	1,13	0,000	0,000	0,000	2,185	2,293	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	20,16	19,05	1,12	0,000	0,000	0,000	2,212	2,295	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	20,81	19,70	1,11	0,000	0,000	0,000	2,186	2,273	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,63	19,46	1,17	0,000	0,000	0,000	2,209	2,286	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	20,26	18,89	1,38	0,000	0,000	0,000	2,193	2,278	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	19,52	19,93	-0,42	0,035	0,452	-0,417	1,526	1,495	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	19,75	17,91	1,84	0,009	1,059	-1,050	2,278	2,446	0,000	0,002
17.11.2023 23	24,00	18,45	22,67	-4,23	0,009	0,589	-0,579	4,180	4,078	0,000	-0,002
18.11.2023 23	24,00	17,89	17,91	-0,02	0,000	0,195	-0,195	4,183	3,785	-0,000	-0,000
19.11.2023 23	24,00	17,45	16,95	0,50	0,000	0,006	-0,006	4,413	4,246	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	16,66	15,89	0,77	0,000	0,012	-0,012	4,719	4,416	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	51,94	40,25	11,69	36,135	35,646	0,489	5,468	4,712	0,435	0,417
22.11.2023 23	24,00	52,48	40,80	11,68	71,129	71,780	-0,650	5,971	5,175	0,830	0,838
Среднее	24,00	24,31	22,18	2,13	8,255	8,442	-0,186	3,363	3,214	0,097	0,097
Итого	312,00				107,319	109,740	-2,421			1,264	1,255

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	10653,966	10749,091	150,149
22.11.2023	10761,285	10858,831	151,413

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru