

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ЮР_МБОУ СОШ №37 им. Л.В. Кондратьева

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6А

Номер прибора: 1318895

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	18,38	18,27	0,11	0,000	0,000	0,000	0,897	2,835	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,04	17,95	0,09	0,000	0,000	0,000	0,969	2,876	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,83	17,76	0,07	0,000	0,000	0,000	1,010	2,927	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,76	17,71	0,05	0,000	0,000	0,000	0,959	2,906	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,70	17,67	0,03	0,000	0,000	0,000	1,642	2,967	0,000
15.11.2023 23	24,00	26,95	25,97	0,98	83,694	82,396	1,298	3,059	3,426	0,262
16.11.2023 23	24,00	51,14	46,60	4,54	236,789	233,490	3,299	4,731	3,906	1,064
17.11.2023 23	24,00	52,21	46,64	5,57	165,984	163,173	2,811	4,538	3,814	0,921
18.11.2023 23	24,00	51,84	45,08	6,76	132,611	130,720	1,892	4,436	3,865	0,891
19.11.2023 23	24,00	51,96	44,09	7,87	120,397	118,284	2,113	4,436	3,855	0,946
20.11.2023 23	24,00	52,21	44,40	7,81	122,476	120,063	2,413	4,334	3,773	0,956
21.11.2023 23	24,00	56,14	46,74	9,40	126,506	124,115	2,391	5,150	3,977	1,185
22.11.2023 23	24,00	51,55	43,14	8,41	129,030	126,960	2,070	4,507	4,058	1,087
23.11.2023 23	24,00	54,40	45,12	9,28	124,313	122,805	1,508	5,272	4,140	1,142
24.11.2023 23	24,00	51,76	43,68	8,08	127,627	125,938	1,689	4,680	4,150	1,030
Среднее	24,00	39,32	34,72	4,60	91,295	89,863	1,432	3,375	3,565	0,632
Итого	360,00				1369,427	1347,944	21,483			9,483

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
10.11.2023	0,000	1516,665
24.11.2023	0,000	1526,148

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru