

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,59	19,13	-0,55	0,000	0,117	-0,117	0,382	0,572	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	19,60	19,12	0,48	0,000	0,000	0,000	0,849	1,006	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,61	19,61	0,00	0,000	0,005	-0,005	0,823	1,003	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,35	15,60	3,75	0,002	0,257	-0,254	0,817	3,194	0,000	0,001
14.11.2023 23	24,00	43,56	29,87	13,69	17,252	5,856	11,396	4,931	5,195	0,216	0,080
15.11.2023 23	24,00	43,07	29,82	13,25	43,419	43,594	-0,175	4,719	4,833	0,576	0,578
16.11.2023 23	23,37	40,28	30,43	9,85	26,251	26,807	-0,556	3,409	3,277	0,287	0,264
17.11.2023 23	24,00	41,33	30,34	10,99	43,179	44,309	-1,130	4,795	4,758	0,478	0,487
18.11.2023 23	24,00	41,63	29,30	12,33	44,121	44,746	-0,625	4,916	5,017	0,542	0,552
19.11.2023 23	24,00	39,16	28,06	11,10	46,277	47,050	-0,773	5,024	5,129	0,516	0,522
20.11.2023 23	24,00	40,38	28,37	12,01	47,366	48,224	-0,859	5,180	5,290	0,567	0,579
21.11.2023 23	24,00	45,42	30,26	15,16	51,098	52,014	-0,915	5,145	5,255	0,772	0,788
22.11.2023 23	24,00	45,66	31,49	14,16	52,987	53,968	-0,981	4,623	4,715	0,750	0,764
Среднее	23,95	35,20	26,26	8,94	28,612	28,227	0,385	3,509	3,788	0,362	0,355
Итого	311,37				371,952	366,946	5,006			4,703	4,615

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	14360,944	14385,369	172,423
22.11.2023	14732,896	14752,315	177,126

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru