

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2023 23	24,00	54,84	45,88	8,96	23,890	0,000	23,890	4,751	4,792	1,056
23.10.2023 23	24,00	56,03	46,88	9,14	24,711	0,000	24,711	4,908	4,809	1,119
24.10.2023 23	24,00	55,83	45,93	9,90	24,671	0,000	24,671	4,888	4,788	1,114
25.10.2023 23	24,00	55,10	46,78	8,32	24,600	0,000	24,600	4,851	4,636	1,093
26.10.2023 23	24,00	54,62	45,42	9,20	24,668	4,076	20,592	4,833	4,205	0,944
27.10.2023 23	24,00	55,26	47,45	7,81	24,847	0,000	24,847	4,847	4,661	1,108
28.10.2023 23	24,00	55,08	46,81	8,26	24,397	0,000	24,397	4,954	4,867	1,085
29.10.2023 23	24,00	54,56	45,83	8,73	24,304	0,000	24,304	4,781	4,517	1,068
30.10.2023 23	24,00	54,05	45,84	8,21	24,920	0,000	24,920	4,928	4,568	1,083
31.10.2023 23	24,00	55,01	46,76	8,25	25,096	0,000	25,096	5,000	4,838	1,112
01.11.2023 23	24,00	55,43	46,65	8,79	25,324	0,000	25,324	5,081	4,758	1,134
02.11.2023 23	24,00	54,77	46,55	8,23	25,368	0,000	25,368	4,981	5,040	1,120
03.11.2023 23	24,00	53,62	46,58	7,04	25,526	0,000	25,526	5,018	4,635	1,098
04.11.2023 23	24,00	54,82	46,26	8,56	25,329	0,000	25,329	5,228	4,983	1,119
05.11.2023 23	24,00	55,23	46,89	8,34	25,135	0,000	25,135	5,022	4,914	1,120
06.11.2023 23	24,00	54,20	45,99	8,21	25,197	0,000	25,197	5,169	4,775	1,099
07.11.2023 23	24,00	50,73	45,70	5,03	22,286	0,000	22,286	4,994	4,851	0,912
08.11.2023 23	24,00	51,85	42,33	9,51	26,195	0,000	26,195	5,072	4,746	1,084
09.11.2023 23	24,00	47,46	41,18	6,28	26,209	0,000	26,209	4,971	4,833	0,973
10.11.2023 23	24,00	44,66	34,86	9,79	26,097	9,441	16,657	4,680	3,765	0,662
11.11.2023 23	24,00	47,62	40,78	6,84	25,468	25,580	-0,112	4,687	4,164	0,167
12.11.2023 23	24,00	46,33	40,08	6,26	25,424	18,598	6,826	4,513	4,229	0,359
13.11.2023 23	24,00	46,21	39,77	6,44	21,468	20,462	1,006	4,530	4,029	0,166
14.11.2023 23	24,00	49,57	42,41	7,16	27,196	25,887	1,310	4,850	4,339	0,232
15.11.2023 23	24,00	47,43	41,22	6,21	26,990	15,222	11,768	4,788	4,527	0,528
16.11.2023 23	23,37	44,47	38,62	5,85	25,951	24,957	0,994	4,663	4,154	0,177
17.11.2023 23	24,00	45,35	39,25	6,10	26,332	25,205	1,127	4,514	4,031	0,191
18.11.2023 23	24,00	46,48	40,09	6,39	25,871	25,933	-0,062	4,627	4,091	0,160
19.11.2023 23	24,00	43,54	37,90	5,64	25,758	25,828	-0,070	4,412	3,875	0,141
20.11.2023 23	24,00	44,12	38,15	5,97	26,892	25,602	1,290	4,726	4,216	0,191
Среднее	23,98	51,14	43,49	7,65	25,204	8,226	16,978	4,842	4,521	0,781
Итого	719,37				756,120	246,789	509,332			23,417

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.10.2023	5670,782	5230,477	24,769
20.11.2023	6426,902	5477,265	48,186

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 11.11.2023 по 20.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
11.11.2023 23	24,00	47,62	40,78	6,84	25,468	25,580	-0,112	4,687	4,164	0,167
12.11.2023 23	24,00	46,33	40,08	6,26	25,424	18,598	6,826	4,513	4,229	0,359
13.11.2023 23	24,00	46,21	39,77	6,44	21,468	20,462	1,006	4,530	4,029	0,166
14.11.2023 23	24,00	49,57	42,41	7,16	27,196	25,887	1,310	4,850	4,339	0,232
15.11.2023 23	24,00	47,43	41,22	6,21	26,990	15,222	11,768	4,788	4,527	0,528
16.11.2023 23	23,37	44,47	38,62	5,85	25,951	24,957	0,994	4,663	4,154	0,177
17.11.2023 23	24,00	45,35	39,25	6,10	26,332	25,205	1,127	4,514	4,031	0,191
18.11.2023 23	24,00	46,48	40,09	6,39	25,871	25,933	-0,062	4,627	4,091	0,160
19.11.2023 23	24,00	43,54	37,90	5,64	25,758	25,828	-0,070	4,412	3,875	0,141
20.11.2023 23	24,00	44,12	38,15	5,97	26,892	25,602	1,290	4,726	4,216	0,191
Среднее	23,94	46,11	39,83	6,29	25,735	23,327	2,408	4,631	4,165	0,231
Итого	239,37				257,350	233,272	24,078			2,313

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
11.11.2023	6169,552	5243,993	45,873
20.11.2023	6426,902	5477,265	48,186

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru