

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 МОРГ

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 2 кб

Номер прибора: 1203335

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	11,40	11,13	0,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	12,75	12,74	0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,48	17,68	-0,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,97	14,23	14,35	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	13,19	13,37	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	14,32	15,18	-0,86	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	14,42	14,51	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	23,06	23,73	-0,67	15,504	15,758	-0,254	6,118	5,608	0,024	0,024
18.11.2023 23	24,00	43,04	41,76	1,28	53,245	54,011	-0,766	6,118	5,608	0,069	0,070
19.11.2023 23	24,00	40,64	39,55	1,09	54,557	55,360	-0,803	6,118	5,608	0,060	0,061
20.11.2023 23	24,00	42,06	40,88	1,18	55,854	56,884	-1,029	6,118	5,608	0,067	0,068
21.11.2023 23	24,00	47,10	45,72	1,38	60,628	61,560	-0,932	6,118	5,608	0,084	0,085
22.11.2023 23	24,00	47,19	45,91	1,28	63,975	64,905	-0,930	6,118	5,608	0,083	0,084
Среднее	24,00	26,22	25,89	0,34	23,366	23,729	-0,363	6,118	5,608	0,030	0,030
Итого	311,97				303,762	308,478	-4,716			0,385	0,391

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	164,150	0,000	214068,853
22.11.2023	164,535	0,391	214064,137

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru