

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,42	18,14	0,28	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,67	17,53	0,14	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,91	17,83	0,08	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,98	29,47	25,52	3,95	36,672	36,158	0,514	6,118	5,608	0,157	0,158
14.11.2023 23	24,00	42,66	38,77	3,89	120,170	119,629	0,541	6,118	5,608	0,466	0,463
15.11.2023 23	24,00	44,10	38,73	5,37	116,590	116,026	0,564	6,118	5,608	0,610	0,608
16.11.2023 23	24,00	41,41	35,99	5,42	89,084	88,778	0,306	6,118	5,608	0,504	0,502
17.11.2023 23	24,00	41,60	36,65	4,95	111,284	111,216	0,068	6,118	5,608	0,616	0,616
18.11.2023 23	24,00	42,72	36,48	6,24	105,410	104,850	0,560	6,118	5,608	0,657	0,654
19.11.2023 23	24,00	40,24	34,89	5,35	108,404	107,874	0,529	6,118	5,608	0,580	0,577
20.11.2023 23	24,00	41,56	35,73	5,83	111,290	110,915	0,374	6,118	5,608	0,652	0,650
21.11.2023 23	24,00	46,65	39,66	6,99	120,064	119,491	0,574	6,118	5,608	0,839	0,835
22.11.2023 23	24,00	46,75	40,14	6,61	126,968	126,319	0,648	6,118	5,608	0,836	0,832
Среднее	24,00	36,24	32,00	4,24	80,457	80,097	0,360	6,118	5,608	0,455	0,454
Итого	311,98				1045,936	1041,258	4,679			5,916	5,896

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	640,498	9370,333
22.11.2023	646,414	9375,012

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru