

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.11.2023 по 20.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 МОРГ

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 2 к6

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1203335

Дата	Теплосистема 2 - ГВС				
	ВР, ч	t1, °C	V1, м³	P1, кг/м³	Wгвс, Гкал
01.11.2023 23	24,00	25,63	0,007	4,079	0,000
02.11.2023 23	24,00	26,64	0,500	4,079	0,023
03.11.2023 23	24,00	24,89	0,385	4,079	0,017
04.11.2023 23	24,00	17,65	0,000	4,079	0,000
05.11.2023 23	24,00	22,00	0,001	4,079	0,000
06.11.2023 23	24,00	18,62	0,024	4,079	0,000
07.11.2023 23	24,00	19,84	0,783	4,079	0,014
08.11.2023 23	24,00	22,84	0,553	4,079	0,024
09.11.2023 23	24,00	21,85	0,004	4,079	0,000
10.11.2023 23	24,00	19,58	0,733	4,079	0,028
11.11.2023 23	24,00	13,95	0,011	4,079	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,11	0,003	4,079	0,000
13.11.2023 23	23,97	21,75	0,496	4,079	0,016
14.11.2023 23	24,00	21,05	0,171	4,079	0,007
15.11.2023 23	24,00	18,62	0,268	4,079	0,010
16.11.2023 23	24,00	21,37	0,614	4,079	0,023
17.11.2023 23	24,00	16,18	0,058	4,079	0,002
18.11.2023 23	24,00	17,46	0,031	4,079	0,001
19.11.2023 23	24,00	17,91	0,054	4,079	0,002
20.11.2023 23	24,00	18,91	0,247	4,079	0,009
Среднее	24,00	20,24	0,245	4,079	0,009
Итого	479,97		4,944		0,176

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
01.11.2023		
20.11.2023	403871,078	-3956,696

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru