

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.12.2023 23	24,00	31,91	21,45	10,46	1,490	0,000	1,490	4,079	3,569	1,490	0,054
23.12.2023 23	24,00	21,05	19,01	2,04	0,064	0,000	0,064	4,079	3,569	0,064	0,001
24.12.2023 23	24,00	18,83	15,93	2,90	0,008	0,000	0,008	4,079	3,569	0,008	0,000
25.12.2023 23	24,00	29,30	17,28	12,02	1,944	0,000	1,944	4,079	3,569	1,944	0,070
26.12.2023 23	24,00	31,97	19,98	11,99	1,994	0,000	1,994	4,079	3,569	1,994	0,074
27.12.2023 23	24,00	31,79	20,62	11,17	1,786	0,000	1,786	4,079	3,569	1,786	0,067
28.12.2023 23	24,00	31,68	18,80	12,88	2,118	0,000	2,118	4,079	3,569	2,118	0,077
29.12.2023 23	24,00	30,21	19,34	10,87	1,515	0,000	1,515	4,079	3,569	1,515	0,053
30.12.2023 23	24,00	23,61	18,98	4,63	0,147	0,000	0,147	4,079	3,569	0,147	0,003
31.12.2023 23	24,00	20,97	19,65	1,32	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
01.01.2024 23	24,00	21,60	20,35	1,25	0,004	0,000	0,004	4,079	3,569	0,004	0,000
02.01.2024 23	24,00	23,94	20,57	3,37	0,107	0,000	0,107	4,079	3,569	0,107	0,003
03.01.2024 23	23,57	22,94	18,65	4,29	0,147	0,000	0,147	4,079	3,569	0,147	0,003
04.01.2024 23	23,97	19,80	18,83	0,97	0,015	0,000	0,015	4,079	3,569	0,015	0,000
05.01.2024 23	24,00	21,30	19,39	1,91	0,046	0,000	0,046	4,079	3,569	0,046	0,001
06.01.2024 23	24,00	22,38	19,17	3,21	0,039	0,000	0,039	4,079	3,569	0,039	0,001
07.01.2024 23	24,00	21,82	20,45	1,37	0,008	0,000	0,008	4,079	3,569	0,008	0,000
08.01.2024 23	24,00	24,88	21,24	3,64	0,205	0,000	0,205	4,079	3,569	0,205	0,006
09.01.2024 23	24,00	31,50	19,59	11,91	1,877	0,000	1,877	4,079	3,569	1,877	0,069
10.01.2024 23	23,97	32,59	17,90	14,69	2,127	0,000	2,127	4,079	3,569	2,127	0,082
11.01.2024 23	24,00	31,66	17,90	13,76	1,747	0,000	1,747	4,079	3,569	1,747	0,065
12.01.2024 23	24,00	31,64	17,67	13,97	2,041	0,000	2,041	4,079	3,569	2,041	0,074
13.01.2024 23	24,00	21,59	13,96	7,63	0,105	0,000	0,105	4,079	3,569	0,105	0,002
14.01.2024 23	24,00	18,50	14,99	3,51	0,012	0,000	0,012	4,079	3,569	0,012	0,000
15.01.2024 23	24,00	30,69	18,41	12,28	2,248	0,000	2,248	4,079	3,569	2,248	0,081
16.01.2024 23	24,00	38,22	26,17	12,05	2,162	0,000	2,162	4,079	3,569	2,162	0,080
17.01.2024 23	23,57	60,00	50,00	10,00	1,989	0,000	1,989	4,079	3,569	1,989	0,098
18.01.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	2,718	0,000	2,718	4,079	3,569	2,718	0,134
19.01.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	2,091	0,000	2,091	4,079	3,569	2,091	0,103
20.01.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,043	0,000	0,043	4,079	3,569	0,043	0,002
21.01.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,012	0,000	0,012	4,079	3,569	0,012	0,001
Среднее	23,97	31,82	24,07	7,74	0,982	0,000	0,994	4,079	3,569	0,994	0,039
Итого	743,07				30,809	0,000	30,809			30,809	1,202

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.12.2023	2333,087	171,304
21.01.2024	2363,532	172,505

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru