

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2023 23	24,00	48,68	42,14	6,54	28,591	26,998	1,593	4,668	4,130	0,234
23.12.2023 23	24,00	45,48	39,51	5,97	27,591	27,605	-0,014	4,717	4,111	0,161
24.12.2023 23	24,00	49,26	42,17	7,10	27,693	27,687	0,006	4,831	4,228	0,190
25.12.2023 23	24,00	46,46	40,07	6,38	28,532	27,369	1,163	4,695	4,115	0,215
26.12.2023 23	24,00	48,74	41,81	6,93	29,141	27,699	1,442	4,771	4,184	0,242
27.12.2023 23	24,00	49,45	42,49	6,96	29,241	27,406	1,835	4,752	4,182	0,257
28.12.2023 23	24,00	49,14	42,35	6,79	28,921	27,241	1,681	4,542	4,002	0,245
29.12.2023 23	24,00	49,30	42,54	6,75	28,863	27,754	1,109	4,520	3,952	0,226
30.12.2023 23	24,00	49,60	42,81	6,79	28,268	28,272	-0,004	4,537	3,913	0,187
31.12.2023 23	24,00	49,64	42,86	6,78	28,216	28,218	-0,001	4,396	3,773	0,187
01.01.2024 23	24,00	51,31	44,20	7,11	28,596	28,596	-0,000	5,071	4,436	0,198
02.01.2024 23	24,00	49,25	42,74	6,51	28,563	28,578	-0,015	5,012	4,373	0,181
03.01.2024 23	24,00	47,10	40,81	6,30	23,256	23,191	0,065	5,018	4,380	0,147
04.01.2024 23	24,00	45,78	39,92	5,87	24,846	24,883	-0,037	4,897	4,249	0,141
05.01.2024 23	24,00	48,01	41,86	6,15	29,492	29,527	-0,035	5,021	4,339	0,176
06.01.2024 23	24,00	49,94	43,39	6,55	29,654	29,622	0,032	4,966	4,284	0,191
07.01.2024 23	24,00	50,27	43,70	6,57	29,742	29,766	-0,024	4,977	4,289	0,190
08.01.2024 23	24,00	49,44	43,11	6,33	29,567	29,633	-0,066	4,825	4,140	0,180
09.01.2024 23	24,00	49,26	42,85	6,41	30,108	29,381	0,727	4,930	4,265	0,212
10.01.2024 23	24,00	50,90	43,66	7,24	28,986	27,828	1,158	4,810	4,160	0,244
11.01.2024 23	24,00	50,89	43,85	7,04	30,430	29,123	1,307	4,406	3,767	0,255
12.01.2024 23	24,00	50,25	43,29	6,96	30,081	29,167	0,914	4,714	4,065	0,234
13.01.2024 23	24,00	58,91	49,47	9,44	29,641	29,564	0,077	4,782	4,119	0,273
14.01.2024 23	24,00	54,20	45,86	8,34	29,291	29,299	-0,008	4,533	3,872	0,239
15.01.2024 23	24,00	47,70	41,01	6,69	30,673	28,508	2,165	4,679	4,073	0,268
16.01.2024 23	24,00	46,40	40,17	6,22	30,661	28,626	2,035	4,751	4,122	0,250
17.01.2024 23	24,00	50,68	43,29	7,39	28,540	27,261	1,279	4,748	4,132	0,244
18.01.2024 23	24,00	52,50	45,15	7,35	30,554	29,114	1,440	4,650	4,021	0,271
19.01.2024 23	24,00	47,95	41,70	6,26	29,946	28,911	1,036	4,660	4,024	0,216
20.01.2024 23	24,00	48,14	41,88	6,25	29,333	29,396	-0,063	4,763	4,087	0,177
21.01.2024 23	24,00	47,21	40,83	6,39	29,241	29,281	-0,040	4,670	3,998	0,180
Среднее	24,00	49,41	42,63	6,79	28,912	28,242	0,670	4,752	4,122	0,213
Итого	744,00				896,258	875,497	20,761			6,612

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.12.2023	7263,046	6281,225	54,080
21.01.2024	8159,304	7156,721	60,692

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru