

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2024 23	24,00	49,81	42,58	7,23	27,732	26,270	1,462	5,520	4,988	0,243
21.02.2024 23	24,00	50,56	43,10	7,47	27,705	26,376	1,330	5,441	4,908	0,244
22.02.2024 23	24,00	49,83	42,54	7,29	27,372	26,318	1,054	5,481	4,947	0,228
23.02.2024 23	24,00	50,52	43,10	7,41	26,951	26,960	-0,009	5,529	4,959	0,194
24.02.2024 23	24,00	49,88	42,58	7,30	26,696	26,701	-0,005	5,548	4,987	0,189
25.02.2024 23	24,00	49,28	42,13	7,15	26,456	26,486	-0,030	5,386	4,832	0,184
26.02.2024 23	24,00	49,95	42,73	7,22	27,763	26,070	1,693	5,575	5,049	0,250
27.02.2024 23	24,00	50,21	43,31	6,90	25,916	24,673	1,243	5,551	5,062	0,216
28.02.2024 23	24,00	51,47	44,37	7,11	27,817	26,343	1,474	5,651	5,126	0,242
29.02.2024 23	24,00	50,61	43,44	7,17	27,491	26,109	1,382	5,633	5,110	0,238
01.03.2024 23	24,00	49,98	42,97	7,01	27,552	25,824	1,728	5,599	5,099	0,245
02.03.2024 23	24,00	49,13	42,42	6,71	26,453	26,523	-0,070	5,643	5,090	0,171
03.03.2024 23	24,00	48,82	42,19	6,63	26,315	26,396	-0,081	5,628	5,080	0,168
04.03.2024 23	24,00	50,05	43,20	6,85	27,595	26,059	1,536	5,652	5,129	0,235
05.03.2024 23	24,00	50,47	43,50	6,97	27,228	26,023	1,205	5,703	5,183	0,225
06.03.2024 23	24,00	48,58	42,03	6,55	27,290	25,875	1,415	5,604	5,089	0,219
07.03.2024 23	24,00	46,46	40,49	5,97	27,034	25,879	1,155	5,654	5,134	0,194
08.03.2024 23	24,00	47,40	40,91	6,49	26,443	26,532	-0,089	5,700	5,142	0,164
09.03.2024 23	24,00	47,25	40,70	6,55	26,076	26,149	-0,073	5,678	5,136	0,165
10.03.2024 23	24,00	46,98	40,38	6,60	25,816	25,878	-0,062	5,534	5,002	0,165
11.03.2024 23	24,00	47,67	40,95	6,72	27,008	25,680	1,328	5,620	5,109	0,218
12.03.2024 23	24,00	47,90	41,17	6,72	27,107	25,798	1,309	5,610	5,088	0,218
13.03.2024 23	24,00	48,55	41,83	6,72	27,119	25,981	1,138	5,635	5,114	0,213
14.03.2024 23	24,00	47,09	40,87	6,22	26,953	25,756	1,198	5,619	5,101	0,201
15.03.2024 23	24,00	47,64	41,31	6,33	26,993	25,857	1,137	5,630	5,117	0,203
16.03.2024 23	24,00	48,52	41,97	6,55	26,297	26,343	-0,046	5,631	5,083	0,166
17.03.2024 23	24,00	47,20	40,97	6,23	26,011	26,095	-0,084	5,601	5,061	0,156
18.03.2024 23	24,00	48,11	41,68	6,43	27,148	25,954	1,194	5,615	5,092	0,208
19.03.2024 23	24,00	46,93	40,89	6,04	27,316	25,945	1,371	5,680	5,159	0,204
20.03.2024 23	24,00	47,45	41,26	6,19	27,197	26,027	1,170	5,614	5,087	0,200
21.03.2024 23	24,00	47,52	41,25	6,27	27,251	25,738	1,514	5,623	5,117	0,214
Среднее	24,00	48,77	42,03	6,74	26,971	26,084	0,887	5,600	5,070	0,206
Итого	744,00				836,101	808,617	27,485			6,383

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.02.2024	8973,771	7944,623	67,271
21.03.2024	9809,872	8753,239	73,653

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru