

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	52,03	43,70	8,33	131,132	0,000	131,132	5,342	5,133	1,137	0,000
24.03.2024 23	24,00	53,34	43,95	9,39	131,165	0,000	131,165	4,858	4,633	1,183	0,000
25.03.2024 23	24,00	52,61	43,45	9,16	115,401	98,274	17,127	5,183	5,170	1,015	0,900
26.03.2024 23	24,00	48,81	41,29	7,52	136,304	138,900	-2,596	5,162	5,082	1,010	1,045
27.03.2024 23	24,00	54,54	44,83	9,70	134,545	135,732	-1,187	4,779	4,731	1,294	1,317
28.03.2024 23	24,00	57,28	46,65	10,63	131,014	131,487	-0,472	4,918	4,883	1,389	1,397
29.03.2024 23	24,00	56,56	46,57	9,99	129,869	130,297	-0,428	4,970	4,937	1,296	1,302
30.03.2024 23	24,00	56,86	47,13	9,73	129,506	130,358	-0,852	5,050	5,017	1,259	1,269
31.03.2024 23	24,00	57,58	46,86	10,72	116,051	116,777	-0,726	4,656	4,656	1,239	1,252
01.04.2024 23	24,00	54,80	45,75	9,05	110,971	111,808	-0,837	4,657	4,627	0,999	1,012
02.04.2024 23	24,00	50,40	41,27	9,13	30,776	28,746	2,030	4,486	4,487	0,295	0,262
03.04.2024 23	24,00	23,13	20,58	2,55	3,843	3,911	-0,067	4,267	4,418	0,025	0,010
04.04.2024 23	24,00	53,25	45,10	8,15	137,062	138,746	-1,684	4,568	4,508	1,105	1,131
05.04.2024 23	23,66	52,55	44,54	8,01	85,408	82,863	2,544	4,661	4,621	0,712	0,664
06.04.2024 23	24,00	54,44	45,88	8,56	81,154	80,590	0,564	4,339	4,294	0,705	0,690
07.04.2024 23	24,00	55,73	46,44	9,29	64,263	63,268	0,995	4,390	4,342	0,596	0,588
08.04.2024 23	24,00	47,80	41,01	6,79	12,350	12,488	-0,138	4,585	4,470	0,087	0,085
09.04.2024 23	24,00	51,70	43,51	8,20	60,762	58,963	1,799	4,561	4,451	0,478	0,483
10.04.2024 23	24,00	43,53	38,18	5,35	16,998	17,146	-0,148	4,796	4,674	0,092	0,092
11.04.2024 23	24,00	50,07	42,69	7,38	89,317	89,239	0,078	4,604	4,561	0,655	0,658
12.04.2024 23	24,00	48,31	40,96	7,35	55,449	55,201	0,247	4,601	4,542	0,400	0,406
13.04.2024 23	24,00	47,85	40,29	7,56	48,379	47,650	0,729	4,547	4,501	0,360	0,360
14.04.2024 23	24,00	48,91	40,92	7,99	55,502	55,698	-0,196	4,300	4,267	0,424	0,445
15.04.2024 23	24,00	21,08	19,76	1,32	0,487	0,577	-0,090	4,482	4,644	0,001	0,001
16.04.2024 23	24,00	20,97	21,38	-0,41	0,000	0,000	0,000	4,552	4,716	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	21,37	19,25	2,12	0,011	0,002	0,009	4,478	4,639	-0,000	0,000
Среднее	23,99	47,52	40,08	7,44	77,220	66,489	10,731	4,684	4,654	0,683	0,591
Итого	623,65				2007,719	1728,722	278,997			17,757	15,368

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	29166,651	27818,863	326,450
17.04.2024	31174,370	29547,585	344,206

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru