

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 МОРГ

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 2 кб

Номер прибора: 1203335

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	53,36	51,57	1,79	56,936	57,712	-0,776	6,118	5,608	0,102	0,104
24.03.2024 23	24,00	54,71	52,85	1,86	56,808	57,583	-0,776	6,118	5,608	0,106	0,108
25.03.2024 23	24,00	50,47	50,04	0,43	47,009	47,650	-0,641	6,118	5,608	0,091	0,092
26.03.2024 23	12,18	52,36	50,27	2,09	28,951	29,345	-0,393	6,118	5,608	0,052	0,053
27.03.2024 23	15,52	57,32	55,15	2,17	37,026	37,537	-0,511	6,118	5,608	0,081	0,082
28.03.2024 23	24,00	58,73	56,57	2,16	57,308	58,092	-0,784	6,118	5,608	0,124	0,126
29.03.2024 23	24,00	58,03	55,97	2,06	57,293	58,070	-0,777	6,118	5,608	0,118	0,120
30.03.2024 23	24,00	58,37	56,35	2,02	57,403	58,188	-0,785	6,118	5,608	0,116	0,118
31.03.2024 23	24,00	59,02	56,80	2,22	52,036	52,740	-0,704	6,118	5,608	0,115	0,117
01.04.2024 23	23,83	52,90	51,95	0,95	39,594	40,124	-0,530	6,118	5,608	0,092	0,093
02.04.2024 23	24,00	34,26	41,52	-7,26	8,612	8,728	-0,116	6,118	5,608	0,022	0,022
03.04.2024 23	24,00	23,88	33,94	-10,06	1,978	2,006	-0,027	6,118	5,608	0,006	0,006
04.04.2024 23	24,00	54,40	52,30	2,10	49,431	50,097	-0,666	6,118	5,608	0,104	0,106
05.04.2024 23	24,00	45,87	47,72	-1,85	31,672	32,097	-0,424	6,118	5,608	0,068	0,069
06.04.2024 23	24,00	44,94	47,76	-2,82	27,982	28,358	-0,377	6,118	5,608	0,066	0,067
07.04.2024 23	24,00	42,31	47,03	-4,72	21,104	21,388	-0,284	6,118	5,608	0,051	0,051
08.04.2024 23	24,00	26,63	37,49	-10,86	5,494	5,568	-0,074	6,118	5,608	0,012	0,012
09.04.2024 23	24,00	35,63	39,23	-3,60	21,180	21,464	-0,284	6,118	5,608	0,041	0,041
10.04.2024 23	24,00	25,02	33,82	-8,80	7,188	7,284	-0,097	6,118	5,608	0,013	0,013
11.04.2024 23	24,00	41,53	42,70	-1,17	33,794	34,248	-0,454	6,118	5,608	0,059	0,060
12.04.2024 23	24,00	35,01	39,16	-4,15	21,096	21,383	-0,286	6,118	5,608	0,042	0,043
13.04.2024 23	24,00	35,58	41,41	-5,83	17,623	17,857	-0,234	6,118	5,608	0,032	0,033
14.04.2024 23	24,00	37,72	42,80	-5,08	18,352	18,591	-0,239	6,118	5,608	0,035	0,036
15.04.2024 23	24,00	23,72	33,24	-9,52	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.04.2024 23	23,97	21,75	31,78	-10,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	24,69	35,77	-11,08	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	23,21	42,62	45,58	-2,96	29,072	29,466	-0,394	6,118	5,608	0,060	0,060
Итого	603,50				755,871	766,112	-10,241			1,548	1,570

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
23.03.2024	177,677	13,725	213962,243
17.04.2024	179,225	15,294	213952,002

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru