

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2024 23	24,00	45,41	39,62	5,79	27,165	25,700	1,465	5,572	5,066	0,197
23.03.2024 23	24,00	45,90	39,90	6,01	26,227	26,332	-0,105	5,674	5,121	0,149
24.03.2024 23	24,00	47,01	40,72	6,28	26,071	26,185	-0,114	5,554	5,010	0,157
25.03.2024 23	24,00	47,89	41,28	6,61	22,624	21,442	1,182	5,373	4,989	0,186
26.03.2024 23	24,00	41,48	36,07	5,41	22,438	21,236	1,202	5,258	4,842	0,150
27.03.2024 23	24,00	49,84	42,80	7,04	27,903	26,569	1,335	5,714	5,170	0,233
28.03.2024 23	24,00	53,90	45,96	7,95	27,827	26,418	1,410	5,693	5,164	0,265
29.03.2024 23	24,00	53,15	45,51	7,64	27,431	26,182	1,249	5,696	5,179	0,248
30.03.2024 23	24,00	53,09	45,25	7,84	26,675	26,709	-0,034	5,729	5,173	0,202
31.03.2024 23	24,00	55,10	46,77	8,33	26,581	26,608	-0,027	5,710	5,160	0,214
01.04.2024 23	24,00	54,01	45,99	8,02	23,450	22,020	1,430	5,496	4,974	0,237
02.04.2024 23	24,00	53,76	45,98	7,78	21,768	20,415	1,354	5,540	5,002	0,213
03.04.2024 23	24,00	51,84	44,58	7,27	28,050	26,328	1,722	5,730	5,210	0,258
04.04.2024 23	24,00	51,21	44,08	7,13	27,658	26,297	1,361	5,671	5,136	0,239
05.04.2024 23	23,66	51,89	44,47	7,42	27,183	26,236	0,947	5,735	5,191	0,228
06.04.2024 23	24,00	51,94	44,49	7,44	26,784	26,818	-0,034	5,692	5,129	0,197
07.04.2024 23	24,00	52,32	44,74	7,58	26,615	26,646	-0,031	5,721	5,166	0,199
08.04.2024 23	24,00	53,46	45,80	7,66	28,691	27,422	1,269	5,757	5,174	0,260
09.04.2024 23	24,00	53,41	45,47	7,94	27,553	26,403	1,150	5,717	5,181	0,252
10.04.2024 23	24,00	56,00	47,50	8,50	27,488	26,145	1,343	5,436	4,924	0,278
11.04.2024 23	24,00	49,49	42,98	6,51	26,082	24,705	1,377	5,676	5,144	0,210
12.04.2024 23	24,00	51,35	44,69	6,66	27,699	26,400	1,299	5,630	5,103	0,224
13.04.2024 23	24,00	51,38	44,60	6,78	26,789	26,775	0,014	5,712	5,154	0,176
14.04.2024 23	24,00	53,61	46,21	7,40	26,592	26,593	-0,001	5,572	5,023	0,190
15.04.2024 23	24,00	57,26	48,98	8,28	27,490	26,123	1,366	5,644	5,130	0,272
16.04.2024 23	24,00	54,21	46,46	7,74	27,858	26,158	1,701	5,674	5,155	0,274
17.04.2024 23	24,00	57,03	49,03	8,00	21,929	20,502	1,427	5,524	4,998	0,227
18.04.2024 23	24,00	55,82	47,73	8,09	27,874	26,302	1,572	5,705	5,185	0,279
19.04.2024 23	24,00	54,81	46,93	7,88	27,696	26,317	1,379	5,692	5,170	0,264
20.04.2024 23	24,00	54,47	46,55	7,91	26,763	26,741	0,022	5,760	5,206	0,207
Среднее	23,99	52,07	44,71	7,36	26,432	25,491	0,941	5,635	5,108	0,223
Итого	719,65				792,954	764,724	28,230			6,682

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2024	9809,872	8753,239	73,653
20.04.2024	10602,826	9517,963	80,335

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru