

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	53,38	45,62	7,76	26,458	26,479	-0,021	5,654	5,109	0,198
22.04.2024 23	24,00	54,06	45,83	8,23	28,069	25,943	2,126	5,387	4,878	0,301
23.04.2024 23	24,00	45,74	39,63	6,10	11,233	10,834	0,399	5,115	4,690	0,080
24.04.2024 23	24,00	54,65	50,29	4,35	16,112	13,121	2,991	4,856	4,729	0,180
25.04.2024 23	24,00	55,99	48,29	7,70	26,904	25,688	1,216	5,434	4,934	0,246
26.04.2024 23	24,00	54,80	46,85	7,95	26,376	24,608	1,768	5,402	4,955	0,268
27.04.2024 23	24,00	57,04	48,80	8,25	26,320	24,849	1,471	5,521	5,059	0,268
28.04.2024 23	24,00	55,24	47,56	7,69	25,892	25,938	-0,046	5,611	5,091	0,193
29.04.2024 23	24,00	55,44	47,21	8,23	26,012	26,052	-0,040	5,702	5,178	0,204
30.04.2024 23	24,00	54,95	46,78	8,16	25,925	25,970	-0,045	5,660	5,138	0,203
01.05.2024 23	24,00	55,64	47,38	8,26	24,745	25,830	-1,085	5,598	5,084	0,156
02.05.2024 23	24,00	56,40	45,93	10,47	22,129	25,197	-3,067	5,380	5,030	0,110
03.05.2024 23	24,00	51,81	45,79	6,02	16,350	25,166	-8,815	5,669	5,084	-0,223
04.05.2024 23	24,00	54,58	46,09	8,49	6,502	25,718	-19,216	5,610	5,094	-0,638
05.05.2024 23	24,00	56,25	45,54	10,71	20,501	25,594	-5,093	5,459	5,102	0,029
06.05.2024 23	24,00	52,53	44,35	8,18	26,285	25,206	1,079	5,547	5,058	0,245
07.05.2024 23	24,00	55,51	46,80	8,71	26,309	25,239	1,070	5,588	5,102	0,261
08.05.2024 23	24,00	55,53	46,78	8,75	26,324	25,407	0,917	5,560	5,066	0,257
09.05.2024 23	24,00	55,07	46,66	8,40	25,824	25,856	-0,032	5,705	5,185	0,211
10.05.2024 23	24,00	54,37	46,09	8,28	25,541	25,554	-0,013	5,568	5,059	0,205
11.05.2024 23	24,00	54,03	45,75	8,28	25,449	25,430	0,019	5,625	5,120	0,204
12.05.2024 23	24,00	52,76	44,88	7,88	25,311	25,357	-0,046	5,531	5,027	0,194
13.05.2024 23	24,00	53,36	45,22	8,14	26,181	25,285	0,896	5,639	5,147	0,239
14.05.2024 23	24,00	51,94	44,30	7,64	25,767	25,820	-0,052	5,706	5,182	0,190
15.05.2024 23	24,00	53,92	45,48	8,44	26,545	25,179	1,366	5,593	5,106	0,266
16.05.2024 23	24,00	53,42	44,96	8,46	26,415	25,341	1,074	5,564	5,067	0,255
17.05.2024 23	24,00	53,00	44,61	8,39	26,495	25,372	1,124	5,566	5,071	0,255
18.05.2024 23	24,00	53,70	45,40	8,30	25,805	25,865	-0,060	5,583	5,058	0,207
19.05.2024 23	24,00	52,81	44,64	8,17	25,575	25,625	-0,050	5,485	4,968	0,200
20.05.2024 23	24,00	53,40	45,01	8,39	26,768	25,324	1,444	5,513	5,016	0,269
21.05.2024 23	24,00	54,74	46,25	8,49	26,881	25,708	1,173	5,583	5,075	0,265
Среднее	24,00	54,07	45,96	8,11	24,097	24,663	-0,566	5,529	5,047	0,171
Итого	744,00				747,003	764,552	-17,549			5,297

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	10602,826	9517,963	80,335
21.05.2024	11349,829	10282,515	85,632

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	53,38	45,62	7,76	26,458	26,479	-0,021	5,654	5,109	0,198
22.04.2024 23	24,00	54,06	45,83	8,23	28,069	25,943	2,126	5,387	4,878	0,301
23.04.2024 23	24,00	45,74	39,63	6,10	11,233	10,834	0,399	5,115	4,690	0,080
24.04.2024 23	24,00	54,65	50,29	4,35	16,112	13,121	2,991	4,856	4,729	0,180
25.04.2024 23	24,00	55,99	48,29	7,70	26,904	25,688	1,216	5,434	4,934	0,246
26.04.2024 23	24,00	54,80	46,85	7,95	26,376	24,608	1,768	5,402	4,955	0,268
27.04.2024 23	24,00	57,04	48,80	8,25	26,320	24,849	1,471	5,521	5,059	0,268
28.04.2024 23	24,00	55,24	47,56	7,69	25,892	25,938	-0,046	5,611	5,091	0,193
29.04.2024 23	24,00	55,44	47,21	8,23	26,012	26,052	-0,040	5,702	5,178	0,204
30.04.2024 23	24,00	54,95	46,78	8,16	25,925	25,970	-0,045	5,660	5,138	0,203
01.05.2024 23	24,00	55,64	47,38	8,26	24,745	25,830	-1,085	5,598	5,084	0,156
Среднее	24,00	54,27	46,75	7,52	24,004	23,210	0,794	5,449	4,986	0,209
Итого	264,00				264,046	255,312	8,734			2,295

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	10602,826	9517,963	80,335
01.05.2024	10866,872	9773,275	82,630

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 06.05.2024 по 21.05.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
06.05.2024 23	24,00	52,53	44,35	8,18	26,285	25,206	1,079	5,547	5,058	0,245
07.05.2024 23	24,00	55,51	46,80	8,71	26,309	25,239	1,070	5,588	5,102	0,261
08.05.2024 23	24,00	55,53	46,78	8,75	26,324	25,407	0,917	5,560	5,066	0,257
09.05.2024 23	24,00	55,07	46,66	8,40	25,824	25,856	-0,032	5,705	5,185	0,211
10.05.2024 23	24,00	54,37	46,09	8,28	25,541	25,554	-0,013	5,568	5,059	0,205
11.05.2024 23	24,00	54,03	45,75	8,28	25,449	25,430	0,019	5,625	5,120	0,204
12.05.2024 23	24,00	52,76	44,88	7,88	25,311	25,357	-0,046	5,531	5,027	0,194
13.05.2024 23	24,00	53,36	45,22	8,14	26,181	25,285	0,896	5,639	5,147	0,239
14.05.2024 23	24,00	51,94	44,30	7,64	25,767	25,820	-0,052	5,706	5,182	0,190
15.05.2024 23	24,00	53,92	45,48	8,44	26,545	25,179	1,366	5,593	5,106	0,266
16.05.2024 23	24,00	53,42	44,96	8,46	26,415	25,341	1,074	5,564	5,067	0,255
17.05.2024 23	24,00	53,00	44,61	8,39	26,495	25,372	1,124	5,566	5,071	0,255
18.05.2024 23	24,00	53,70	45,40	8,30	25,805	25,865	-0,060	5,583	5,058	0,207
19.05.2024 23	24,00	52,81	44,64	8,17	25,575	25,625	-0,050	5,485	4,968	0,200
20.05.2024 23	24,00	53,40	45,01	8,39	26,768	25,324	1,444	5,513	5,016	0,269
21.05.2024 23	24,00	54,74	46,25	8,49	26,881	25,708	1,173	5,583	5,075	0,265
Среднее	24,00	53,76	45,45	8,31	26,092	25,473	0,619	5,585	5,082	0,233
Итого	384,00				417,475	407,566	9,909			3,724

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
06.05.2024	10932,354	9874,949	81,908
21.05.2024	11349,829	10282,515	85,632

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru