

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.06.2024 23	24,00	54,50	46,23	8,26	20,978	19,787	1,191	0,457	0,428	0,210
22.06.2024 23	24,00	56,04	47,11	8,93	20,344	20,413	-0,069	0,470	0,438	0,173
23.06.2024 23	24,00	56,09	47,19	8,90	20,231	20,293	-0,062	0,458	0,426	0,172
24.06.2024 23	24,00	56,56	47,48	9,09	21,034	19,757	1,278	0,456	0,427	0,232
25.06.2024 23	24,00	55,31	47,99	7,32	17,264	16,517	0,747	0,462	0,419	0,153
26.06.2024 23	24,00	55,63	47,78	7,85	20,565	19,910	0,655	0,458	0,422	0,179
27.06.2024 23	24,00	53,60	45,75	7,86	21,334	20,473	0,861	0,459	0,427	0,194
28.06.2024 23	24,00	55,18	46,94	8,24	21,908	20,871	1,037	0,464	0,432	0,213
29.06.2024 23	24,00	55,94	47,84	8,10	21,734	21,791	-0,057	0,471	0,435	0,168
30.06.2024 23	24,00	56,14	48,07	8,07	21,708	21,766	-0,058	0,465	0,428	0,167
01.07.2024 23	24,00	56,98	48,57	8,41	22,230	21,450	0,780	0,464	0,430	0,210
02.07.2024 23	24,00	47,72	41,63	6,09	22,268	21,452	0,816	0,468	0,433	0,158
03.07.2024 23	24,00	56,84	48,29	8,55	22,357	21,432	0,925	0,459	0,425	0,220
04.07.2024 23	24,00	57,57	48,68	8,89	22,220	21,412	0,808	0,468	0,434	0,222
05.07.2024 23	24,00	53,02	45,37	7,64	17,411	16,641	0,770	0,437	0,402	0,159
06.07.2024 23	24,00	49,23	42,88	6,34	21,713	21,771	-0,058	0,465	0,428	0,132
07.07.2024 23	24,00	49,37	43,06	6,31	21,662	21,746	-0,084	0,455	0,418	0,130
08.07.2024 23	24,00	49,33	43,00	6,33	22,200	21,425	0,775	0,461	0,426	0,162
09.07.2024 23	24,00	49,35	42,98	6,37	22,177	21,460	0,717	0,465	0,430	0,161
10.07.2024 23	24,00	49,48	43,09	6,39	22,555	21,263	1,292	0,462	0,428	0,183
11.07.2024 23	24,00	49,48	43,15	6,33	22,512	21,589	0,923	0,466	0,431	0,169
12.07.2024 23	24,00	49,48	43,10	6,38	22,585	21,614	0,971	0,461	0,426	0,172
13.07.2024 23	24,00	49,35	43,04	6,31	22,069	22,127	-0,058	0,471	0,432	0,134
14.07.2024 23	24,00	49,40	43,12	6,28	21,996	22,054	-0,058	0,458	0,420	0,133
15.07.2024 23	24,00	49,68	43,29	6,39	22,781	21,450	1,332	0,446	0,411	0,185
16.07.2024 23	24,00	48,83	42,77	6,06	19,602	18,390	1,212	0,461	0,427	0,160
17.07.2024 23	24,00	49,42	43,00	6,42	22,800	21,658	1,142	0,448	0,412	0,178
18.07.2024 23	24,00	49,61	43,24	6,37	22,704	21,768	0,936	0,456	0,419	0,171
19.07.2024 23	24,00	49,55	43,16	6,40	22,732	21,730	1,002	0,447	0,412	0,174
20.07.2024 23	24,00	49,24	43,03	6,21	22,192	22,249	-0,057	0,465	0,426	0,132
21.07.2024 23	24,00	49,29	43,07	6,23	22,126	22,209	-0,083	0,459	0,420	0,131
Среднее	24,00	52,17	44,97	7,20	21,548	20,918	0,630	0,460	0,425	0,172
Итого	744,00				667,992	648,465	19,527			5,337

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.06.2024	11885,031	10799,393	90,519
21.07.2024	12553,023	11447,858	95,856

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru