

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,150	21,538	1,612	0,400	0,350	1,612	0,287
22.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	22,870	22,587	0,283	0,400	0,350	0,283	0,232
23.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	22,890	22,586	0,304	0,400	0,350	0,304	0,233
24.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,333	22,535	1,798	0,400	0,350	1,798	0,305
25.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	21,714	20,710	1,004	0,400	0,350	1,004	0,249
26.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,508	23,084	1,424	0,400	0,350	1,424	0,292
27.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,337	22,986	1,351	0,400	0,350	1,351	0,288
28.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,329	22,796	2,533	0,400	0,350	2,533	0,344
29.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,620	23,108	0,512	0,400	0,350	0,512	0,248
30.06.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,595	23,104	0,491	0,400	0,350	0,491	0,247
01.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,001	22,928	2,073	0,400	0,350	2,073	0,323
02.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,038	23,063	1,975	0,400	0,350	1,975	0,319
03.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,627	23,017	1,610	0,400	0,350	1,610	0,301
04.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,142	22,549	1,594	0,400	0,350	1,594	0,296
05.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	20,054	18,196	1,858	0,400	0,350	1,858	0,267
06.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,691	23,080	0,611	0,400	0,350	0,611	0,252
07.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,530	23,072	0,458	0,400	0,350	0,458	0,245
08.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,566	22,987	1,579	0,400	0,350	1,579	0,299
09.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,801	22,912	1,889	0,400	0,350	1,889	0,314
10.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,783	22,995	1,788	0,400	0,350	1,788	0,309
11.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,843	23,100	1,743	0,400	0,350	1,743	0,308
12.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,896	23,149	1,748	0,400	0,350	1,748	0,309
13.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,866	23,325	0,541	0,400	0,350	0,541	0,251
14.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,812	23,267	0,545	0,400	0,350	0,545	0,251
15.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,781	23,148	1,632	0,400	0,350	1,632	0,303
16.07.2024 23	23,95	60,00	50,00	10,00	21,589	19,837	1,753	0,400	0,350	1,753	0,277
17.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,116	23,218	1,898	0,400	0,350	1,898	0,317
18.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,896	23,193	1,703	0,400	0,350	1,703	0,307
19.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,947	23,156	1,791	0,400	0,350	1,791	0,311
20.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,899	23,366	0,533	0,400	0,350	0,533	0,251
21.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	23,821	23,332	0,488	0,400	0,350	0,488	0,249
Среднее	24,00	60,00	50,00	10,00	23,570	22,374	1,326	0,400	0,350	1,326	0,283
Итого	743,95				743,045	701,925	41,120			41,120	8,784

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2024	2548,029	211,538
21.07.2024	2585,088	220,323

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru