

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.07.2024 23	24,00	49,17	42,88	6,29	19,794	18,849	0,945	0,458	0,422	0,154
23.07.2024 23	24,00	48,39	42,27	6,12	22,824	21,612	1,212	0,461	0,424	0,175
24.07.2024 23	24,00	48,20	41,89	6,31	8,424	8,260	0,164	0,478	0,448	0,057
25.07.2024 23	24,00	48,88	44,67	4,21	6,441	6,247	0,194	0,464	0,389	0,033
26.07.2024 23	24,00	49,41	43,59	5,83	23,313	22,443	0,870	0,472	0,432	0,160
27.07.2024 23	24,00	48,10	42,56	5,54	23,324	23,385	-0,061	0,478	0,435	0,124
28.07.2024 23	24,00	47,46	42,21	5,24	23,069	23,155	-0,086	0,471	0,429	0,115
29.07.2024 23	24,00	47,77	42,25	5,52	24,260	23,392	0,869	0,472	0,430	0,158
30.07.2024 23	24,00	48,57	41,73	6,84	17,514	16,596	0,918	0,507	0,430	0,145
31.07.2024 23	24,00	47,33	38,98	8,35	12,714	11,592	1,123	0,509	0,394	0,136
01.08.2024 23	24,00	47,36	38,70	8,66	12,595	11,563	1,032	0,517	0,402	0,136
02.08.2024 23	24,00	47,23	38,54	8,69	12,475	11,619	0,856	0,511	0,396	0,130
03.08.2024 23	24,00	47,05	38,42	8,62	11,600	11,695	-0,095	0,519	0,399	0,095
04.08.2024 23	24,00	47,16	38,60	8,56	11,570	11,654	-0,084	0,512	0,392	0,095
05.08.2024 23	24,00	49,90	40,41	9,49	12,282	11,582	0,700	0,517	0,401	0,134
06.08.2024 23	24,00	54,22	43,24	10,98	12,251	11,582	0,670	0,533	0,415	0,153
07.08.2024 23	24,00	54,40	43,24	11,16	12,162	11,546	0,617	0,523	0,406	0,152
08.08.2024 23	24,00	52,78	42,35	10,43	9,945	9,245	0,700	0,509	0,402	0,126
09.08.2024 23	24,00	54,54	43,45	11,09	11,396	10,658	0,738	0,522	0,403	0,147
10.08.2024 23	24,00	53,86	42,86	11,00	10,642	10,681	-0,039	0,532	0,409	0,113
11.08.2024 23	24,00	54,01	42,95	11,06	10,657	10,699	-0,042	0,523	0,400	0,113
12.08.2024 23	24,00	54,04	43,33	10,71	11,482	10,681	0,800	0,520	0,401	0,146
13.08.2024 23	24,00	54,30	43,67	10,63	11,419	10,706	0,713	0,529	0,408	0,142
14.08.2024 23	24,00	53,85	43,47	10,38	11,731	10,802	0,929	0,525	0,406	0,150
15.08.2024 23	24,00	54,45	44,15	10,30	12,310	11,464	0,846	0,539	0,405	0,152
16.08.2024 23	24,00	55,90	45,05	10,86	14,392	13,704	0,688	0,548	0,370	0,175
17.08.2024 23	24,00	55,72	44,64	11,08	13,697	13,732	-0,035	0,554	0,373	0,146
18.08.2024 23	24,00	55,58	44,62	10,96	13,632	13,651	-0,019	0,549	0,369	0,145
19.08.2024 23	24,00	54,90	44,27	10,62	13,190	12,468	0,723	0,542	0,388	0,160
20.08.2024 23	24,00	54,86	44,28	10,58	12,223	11,148	1,075	0,522	0,400	0,163
21.08.2024 23	24,00	55,28	44,55	10,73	11,958	11,191	0,768	0,522	0,399	0,151
Среднее	24,00	51,44	42,51	8,93	14,041	13,471	0,571	0,511	0,406	0,135
Итого	744,00				435,286	417,597	17,689			4,181

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.07.2024	12553,023	11447,858	95,856
21.08.2024	12988,309	11865,455	100,037

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru