

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.07.2024 23	23,77	60,00	50,00	10,00	21,872	20,121	1,750	0,400	0,350	1,750	0,280
23.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,933	23,135	1,798	0,400	0,350	1,798	0,311
24.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	8,987	8,023	0,964	0,400	0,350	0,964	0,125
25.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	9,630	9,312	0,318	0,400	0,350	0,318	0,105
26.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,930	24,096	1,834	0,400	0,350	1,834	0,322
27.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	25,197	24,645	0,553	0,400	0,350	0,553	0,265
28.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	24,989	24,478	0,510	0,400	0,350	0,510	0,261
29.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	26,675	24,807	1,868	0,400	0,350	1,868	0,331
30.07.2024 23	24,00	60,00	50,00	10,00	18,829	16,632	2,197	0,400	0,350	2,197	0,268
31.07.2024 23	23,42	55,41	48,16	7,25	13,377	11,576	1,802	0,400	0,350	1,802	0,166
01.08.2024 23	23,98	49,85	46,24	3,61	14,056	11,868	2,188	0,400	0,350	2,188	0,129
02.08.2024 23	24,00	49,84	46,24	3,60	14,350	11,806	2,544	0,400	0,350	2,544	0,143
03.08.2024 23	24,00	49,81	45,94	3,87	13,260	11,952	1,308	0,400	0,350	1,308	0,097
04.08.2024 23	24,00	49,80	45,57	4,23	12,532	11,986	0,546	0,400	0,350	0,546	0,071
05.08.2024 23	24,00	52,99	48,76	4,23	14,514	11,554	2,960	0,400	0,350	2,960	0,168
06.08.2024 23	24,00	58,03	53,03	5,00	13,815	11,728	2,087	0,400	0,350	2,087	0,156
07.08.2024 23	24,00	58,20	53,22	4,98	13,978	11,585	2,393	0,400	0,350	2,393	0,170
08.08.2024 23	23,93	55,63	49,33	6,30	6,592	5,190	1,403	0,400	0,350	1,403	0,088
09.08.2024 23	24,00	58,35	53,36	4,99	10,927	8,843	2,084	0,400	0,350	2,084	0,142
10.08.2024 23	24,00	57,69	52,03	5,66	12,624	11,869	0,755	0,400	0,350	0,755	0,100
11.08.2024 23	24,00	57,92	52,17	5,75	12,510	11,863	0,647	0,400	0,350	0,647	0,096
12.08.2024 23	24,00	57,80	52,95	4,85	13,759	11,214	2,545	0,400	0,350	2,545	0,174
13.08.2024 23	24,00	58,32	53,47	4,85	13,948	11,646	2,303	0,400	0,350	2,303	0,166
14.08.2024 23	24,00	58,04	53,13	4,91	13,898	11,598	2,300	0,400	0,350	2,300	0,165
15.08.2024 23	24,00	58,33	53,46	4,87	14,375	11,714	2,660	0,400	0,350	2,660	0,183
16.08.2024 23	24,00	59,21	54,58	4,63	16,237	14,032	2,205	0,400	0,350	2,205	0,170
17.08.2024 23	24,00	59,25	53,94	5,31	15,007	14,313	0,694	0,400	0,350	0,694	0,107
18.08.2024 23	24,00	59,14	53,91	5,23	15,037	14,282	0,756	0,400	0,350	0,756	0,108
19.08.2024 23	24,00	58,49	53,93	4,56	15,434	12,950	2,483	0,400	0,350	2,483	0,175
20.08.2024 23	24,00	58,48	53,65	4,83	14,284	11,739	2,545	0,400	0,350	2,545	0,178
21.08.2024 23	24,00	58,81	54,02	4,79	14,250	11,562	2,689	0,400	0,350	2,689	0,185
Среднее	23,97	57,40	51,00	6,40	15,427	13,768	1,732	0,400	0,350	1,732	0,174
Итого	743,10				485,807	432,120	53,687			53,687	5,406

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.07.2024	2585,088	220,323
21.08.2024	2636,510	225,728

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru