

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.09.2024 по 21.10.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.09.2024 23	24,00	55,85	50,92	4,93	13,385	11,733	1,653	4,079	3,569	1,653	0,130
22.09.2024 23	24,00	56,16	51,16	5,00	13,354	11,742	1,613	4,079	3,569	1,613	0,130
23.09.2024 23	24,00	56,80	52,54	4,26	15,336	11,673	3,663	4,079	3,569	3,663	0,217
24.09.2024 23	24,00	58,04	53,63	4,41	15,012	11,604	3,408	4,079	3,569	3,408	0,211
25.09.2024 23	24,00	56,66	52,42	4,24	15,008	11,519	3,488	4,079	3,569	3,488	0,208
26.09.2024 23	24,00	56,62	52,46	4,16	15,009	11,536	3,473	4,079	3,569	3,473	0,208
27.09.2024 23	24,00	54,94	51,08	3,86	15,395	11,528	3,867	4,079	3,569	3,867	0,213
28.09.2024 23	24,00	56,47	51,59	4,88	13,520	11,637	1,883	4,079	3,569	1,883	0,141
29.09.2024 23	24,00	56,64	51,69	4,95	13,464	11,597	1,866	4,079	3,569	1,866	0,141
30.09.2024 23	23,95	53,38	48,53	4,85	9,136	6,486	2,650	4,079	3,569	2,650	0,145
01.10.2024 23	24,00	54,47	50,71	3,76	8,108	6,163	1,945	4,079	3,569	1,945	0,105
02.10.2024 23	24,00	56,13	52,15	3,98	15,469	11,580	3,889	4,079	3,569	3,889	0,222
03.10.2024 23	23,98	55,16	51,25	3,91	15,051	11,354	3,697	4,079	3,569	3,697	0,208
04.10.2024 23	24,00	52,31	48,18	4,13	12,813	3,003	9,810	4,079	3,569	9,810	0,454
05.10.2024 23	24,00	55,50	50,94	4,56	14,025	11,607	2,418	4,079	3,569	2,418	0,160
06.10.2024 23	24,00	57,09	52,39	4,70	14,815	12,473	2,341	4,079	3,569	2,341	0,165
07.10.2024 23	24,00	58,15	54,21	3,94	17,206	13,192	4,014	4,079	3,569	4,014	0,242
08.10.2024 23	24,00	58,75	54,76	3,99	17,181	13,241	3,939	4,079	3,569	3,939	0,241
09.10.2024 23	24,00	57,97	53,92	4,05	16,306	12,487	3,819	4,079	3,569	3,819	0,230
10.10.2024 23	24,00	55,93	52,04	3,89	15,759	11,713	4,046	4,079	3,569	4,046	0,228
11.10.2024 23	24,00	52,37	47,93	4,44	7,385	5,864	1,521	4,079	3,569	1,521	0,094
12.10.2024 23	24,00	56,69	51,99	4,70	11,895	10,774	1,121	4,079	3,569	1,121	0,103
13.10.2024 23	24,00	56,87	52,17	4,70	14,889	12,812	2,078	4,079	3,569	2,078	0,154
14.10.2024 23	24,00	58,03	54,28	3,75	7,114	5,335	1,778	4,079	3,569	1,778	0,107
15.10.2024 23	24,00	56,78	53,46	3,32	23,319	21,810	1,509	4,079	3,569	1,509	0,141
16.10.2024 23	24,00	52,51	49,39	3,12	11,874	11,263	0,611	4,079	3,569	0,611	0,060
17.10.2024 23	24,00	56,25	52,86	3,39	23,140	21,518	1,622	4,079	3,569	1,622	0,142
18.10.2024 23	24,00	54,29	51,10	3,19	28,702	26,443	2,258	4,079	3,569	2,258	0,182
19.10.2024 23	24,00	52,13	48,80	3,33	26,989	26,725	0,264	4,079	3,569	0,264	0,097
20.10.2024 23	23,97	50,22	47,03	3,19	8,796	8,757	0,039	4,079	3,569	0,039	0,032
21.10.2024 23	24,00	50,78	47,85	2,93	26,911	24,033	2,879	4,079	3,569	2,879	0,178
Среднее	24,00	55,48	51,40	4,08	15,142	12,523	2,683	4,079	3,569	2,683	0,171
Итого	743,90				476,367	393,203	83,164			83,164	5,291

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.09.2024	2710,055	230,828
21.10.2024	2791,254	236,119

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru