

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.09.2024 по 21.10.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.09.2024 23	24,00	50,26	40,84	9,42	10,959	11,010	-0,051	5,603	4,368	0,099
22.09.2024 23	24,00	51,34	41,63	9,71	10,953	11,023	-0,070	5,464	4,234	0,102
23.09.2024 23	24,00	51,53	41,94	9,58	11,871	10,948	0,923	5,525	4,321	0,140
24.09.2024 23	24,00	53,59	43,31	10,28	12,277	10,805	1,472	5,560	4,382	0,171
25.09.2024 23	24,00	52,20	42,22	9,99	11,646	10,634	1,012	5,449	4,274	0,146
26.09.2024 23	24,00	52,09	41,76	10,33	11,645	10,632	1,013	5,539	4,356	0,149
27.09.2024 23	24,00	50,74	41,19	9,56	11,855	10,575	1,281	5,449	4,294	0,151
28.09.2024 23	24,00	51,68	41,56	10,13	10,705	10,772	-0,067	5,499	4,278	0,103
29.09.2024 23	24,00	51,84	41,21	10,62	10,788	10,860	-0,072	5,429	4,214	0,110
30.09.2024 23	24,00	51,39	41,14	10,25	9,705	8,683	1,022	5,429	4,362	0,131
01.10.2024 23	24,00	48,75	39,26	9,49	12,048	11,115	0,933	5,559	4,376	0,140
02.10.2024 23	24,00	51,32	41,50	9,82	11,937	10,908	1,029	5,531	4,354	0,147
03.10.2024 23	24,00	50,74	40,94	9,79	11,871	10,658	1,213	5,504	4,323	0,151
04.10.2024 23	24,00	51,25	40,51	10,74	9,367	8,432	0,935	5,276	4,115	0,127
05.10.2024 23	24,00	50,22	39,12	11,10	10,373	10,388	-0,015	5,582	4,347	0,112
06.10.2024 23	24,00	52,20	40,82	11,38	11,277	11,275	0,002	5,605	4,164	0,125
07.10.2024 23	24,00	53,99	43,10	10,88	12,908	11,897	1,011	5,700	4,106	0,171
08.10.2024 23	24,00	54,26	43,95	10,31	12,882	11,914	0,968	5,794	4,181	0,162
09.10.2024 23	24,00	53,59	43,25	10,34	12,122	11,239	0,884	5,639	4,216	0,151
10.10.2024 23	24,00	51,04	40,34	10,69	11,375	10,422	0,953	5,555	4,320	0,148
11.10.2024 23	24,00	52,24	43,43	8,81	10,013	9,587	0,426	5,714	3,989	0,101
12.10.2024 23	24,00	51,40	41,12	10,28	10,582	10,558	0,024	5,795	4,244	0,106
13.10.2024 23	24,00	51,41	40,79	10,62	10,503	10,485	0,018	5,671	4,156	0,110
14.10.2024 23	24,00	52,01	40,61	11,40	10,860	9,940	0,921	5,687	4,229	0,149
15.10.2024 23	24,00	50,59	39,99	10,59	10,839	9,535	1,304	5,749	4,329	0,151
16.10.2024 23	24,00	46,73	37,68	9,05	10,802	9,741	1,061	5,521	4,220	0,129
17.10.2024 23	24,00	49,69	38,52	11,17	12,434	11,313	1,120	5,685	4,305	0,167
18.10.2024 23	24,00	47,73	37,15	10,58	12,474	11,008	1,466	5,622	4,284	0,170
19.10.2024 23	24,00	45,36	35,18	10,18	10,857	10,870	-0,013	5,701	4,315	0,108
20.10.2024 23	23,35	45,37	34,81	10,55	10,005	10,002	0,003	5,588	4,218	0,104
21.10.2024 23	24,00	44,94	34,61	10,33	11,985	10,884	1,101	5,600	4,261	0,149
Среднее	23,98	50,69	40,43	10,26	11,288	10,584	0,704	5,581	4,262	0,135
Итого	743,35				349,918	328,108	21,810			4,179

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.09.2024	13330,251	12187,462	104,120
21.10.2024	13680,169	12515,570	108,299

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru