

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2024 по 19.02.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2024 23	24,00	55,30	38,53	16,78	14,072	9,383	4,689	4,893	5,093	0,362
23.01.2024 23	24,00	56,85	39,36	17,48	14,582	9,067	5,515	4,880	5,108	0,407
24.01.2024 23	24,00	56,89	39,69	17,21	14,417	9,219	5,199	4,797	5,044	0,394
25.01.2024 23	24,00	55,60	39,18	16,42	14,024	9,472	4,552	4,974	5,147	0,356
26.01.2024 23	24,00	53,20	37,50	15,70	14,530	8,800	5,730	4,782	5,035	0,379
27.01.2024 23	24,00	54,19	38,06	16,14	14,124	9,007	5,116	4,824	5,053	0,364
28.01.2024 23	24,00	54,66	38,11	16,55	14,511	8,450	6,061	4,666	5,005	0,403
29.01.2024 23	24,00	55,25	38,44	16,81	13,978	9,169	4,809	4,801	5,026	0,364
30.01.2024 23	24,00	57,38	39,72	17,66	14,492	9,155	5,336	4,799	5,058	0,406
31.01.2024 23	24,00	56,44	39,22	17,23	14,187	9,194	4,993	4,795	4,993	0,381
01.02.2024 23	24,00	51,24	36,57	14,67	13,484	8,118	5,366	4,695	4,944	0,335
02.02.2024 23	24,00	55,17	38,62	16,55	14,574	8,973	5,601	4,838	5,070	0,394
03.02.2024 23	24,00	55,28	38,79	16,49	14,226	9,020	5,206	4,795	5,045	0,376
04.02.2024 23	24,00	52,41	37,68	14,73	14,411	8,529	5,882	4,721	5,082	0,370
05.02.2024 23	24,00	53,76	38,31	15,45	14,182	9,223	4,959	4,813	5,052	0,352
06.02.2024 23	24,00	47,87	33,10	14,77	14,636	8,785	5,851	4,846	5,086	0,344
07.02.2024 23	24,00	53,97	38,54	15,43	14,307	9,085	5,222	4,804	5,044	0,363
08.02.2024 23	24,00	54,94	39,40	15,54	13,913	9,472	4,441	4,942	5,146	0,340
09.02.2024 23	24,00	55,39	39,58	15,82	14,060	9,399	4,661	4,869	5,062	0,352
10.02.2024 23	24,00	55,80	39,79	16,01	14,423	9,138	5,284	4,890	5,139	0,380
11.02.2024 23	24,00	54,34	39,29	15,04	14,518	8,842	5,676	4,753	5,076	0,378
12.02.2024 23	24,00	55,15	39,63	15,52	14,124	9,003	5,121	4,863	5,115	0,363
13.02.2024 23	24,00	53,52	38,28	15,24	12,865	8,464	4,400	4,688	4,882	0,314
14.02.2024 23	24,00	55,50	39,08	16,42	12,863	8,355	4,508	4,699	4,928	0,335
15.02.2024 23	24,00	54,13	38,34	15,80	13,319	8,271	5,048	4,697	4,915	0,347
16.02.2024 23	24,00	55,02	38,82	16,20	12,714	8,802	3,912	4,732	4,907	0,312
17.02.2024 23	24,00	55,27	38,78	16,48	12,554	8,630	3,924	4,713	4,894	0,313
18.02.2024 23	24,00	55,48	38,22	17,26	13,024	8,031	4,993	4,615	4,904	0,358
19.02.2024 23	24,00	55,30	38,94	16,36	13,013	8,031	4,982	4,602	4,852	0,350
Среднее	24,00	54,67	38,54	16,13	13,935	8,865	5,070	4,786	5,024	0,362
Итого	696,00				404,125	257,087	147,038			10,494

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.01.2024	2748,379	1750,236	68,954
19.02.2024	3152,504	2007,323	79,448

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru