

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2024 23	24,00	55,31	40,37	14,94	12,560	7,752	4,808	4,685	4,913	0,327
21.02.2024 23	24,00	55,20	39,61	15,59	13,029	7,319	5,709	4,554	4,836	0,364
22.02.2024 23	24,00	55,04	37,54	17,51	12,933	7,950	4,983	4,679	4,891	0,356
23.02.2024 23	24,00	55,13	37,99	17,13	12,548	8,009	4,539	4,615	4,846	0,335
24.02.2024 23	24,00	55,19	37,83	17,36	13,164	7,865	5,298	4,690	4,954	0,368
25.02.2024 23	24,00	55,31	37,63	17,68	13,127	7,612	5,515	4,523	4,844	0,377
26.02.2024 23	24,00	55,19	37,81	17,37	13,288	7,770	5,518	4,751	4,979	0,377
27.02.2024 23	24,00	55,37	38,18	17,19	13,102	8,039	5,063	4,772	5,052	0,360
28.02.2024 23	24,00	55,23	38,22	17,01	13,061	8,012	5,049	4,779	5,040	0,357
29.02.2024 23	24,00	55,65	38,41	17,24	13,368	8,082	5,286	4,854	5,099	0,372
01.03.2024 23	24,00	55,54	38,34	17,20	13,282	8,068	5,214	4,877	5,120	0,369
02.03.2024 23	24,00	55,14	38,11	17,03	13,280	7,915	5,366	4,838	5,123	0,369
03.03.2024 23	24,00	55,18	38,33	16,85	13,704	7,704	6,001	4,792	5,136	0,393
04.03.2024 23	24,00	55,15	38,58	16,57	13,427	8,097	5,330	4,881	5,112	0,368
05.03.2024 23	24,00	55,58	39,24	16,34	13,002	8,556	4,445	4,966	5,191	0,336
06.03.2024 23	24,00	55,34	38,69	16,65	13,518	8,166	5,352	4,829	5,104	0,370
07.03.2024 23	24,00	53,69	37,96	15,73	13,313	7,941	5,372	4,886	5,153	0,353
08.03.2024 23	24,00	54,77	38,14	16,63	13,309	8,189	5,121	4,879	5,141	0,358
09.03.2024 23	24,00	54,58	37,86	16,72	13,600	7,824	5,776	4,886	5,194	0,381
10.03.2024 23	24,00	54,43	37,66	16,77	13,884	7,380	6,505	4,730	5,095	0,406
11.03.2024 23	24,00	54,31	37,92	16,39	13,261	8,189	5,071	4,901	5,111	0,352
12.03.2024 23	24,00	54,78	38,15	16,63	13,279	8,286	4,992	4,873	5,129	0,354
13.03.2024 23	24,00	54,67	38,18	16,49	13,619	8,095	5,524	4,872	5,150	0,373
14.03.2024 23	24,00	54,63	38,27	16,36	12,991	7,915	5,076	4,854	5,112	0,349
15.03.2024 23	24,00	51,45	37,19	14,26	11,379	6,184	5,195	4,723	5,084	0,300
16.03.2024 23	24,00	55,21	38,61	16,59	13,077	7,924	5,153	4,803	5,061	0,357
17.03.2024 23	24,00	54,70	38,29	16,41	13,631	7,526	6,105	4,770	5,085	0,390
18.03.2024 23	24,00	54,45	38,45	16,01	13,315	8,009	5,306	4,832	5,087	0,357
19.03.2024 23	24,00	53,56	41,03	12,53	12,853	7,819	5,034	4,801	5,037	0,312
20.03.2024 23	24,00	54,67	43,29	11,39	13,350	8,007	5,342	4,870	5,084	0,323
21.03.2024 23	24,00	54,30	39,84	14,47	12,900	8,117	4,783	4,955	5,176	0,323
Среднее	24,00	54,80	38,57	16,23	13,166	7,881	5,285	4,798	5,063	0,358
Итого	744,00				408,152	244,321	163,831			11,087

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.02.2024	3152,504	2007,323	79,448
21.03.2024	3560,656	2251,644	90,535

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru