

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2024 23	24,00	49,31	36,15	13,16	13,402	7,909	5,493	0,473	0,498	0,315
23.03.2024 23	24,00	51,46	36,39	15,08	12,737	7,478	5,259	0,464	0,493	0,325
24.03.2024 23	24,00	52,85	36,80	16,06	13,012	7,210	5,802	0,453	0,490	0,358
25.03.2024 23	24,00	47,54	34,93	12,61	13,102	7,297	5,806	0,460	0,490	0,306
26.03.2024 23	24,00	49,08	35,34	13,74	11,671	6,526	5,144	0,449	0,488	0,287
27.03.2024 23	24,00	52,35	34,54	17,81	11,405	6,034	5,371	0,431	0,466	0,328
28.03.2024 23	24,00	53,33	35,11	18,22	11,368	6,248	5,120	0,436	0,463	0,330
29.03.2024 23	24,00	53,28	35,68	17,60	11,454	6,554	4,900	0,442	0,467	0,321
30.03.2024 23	24,00	54,14	35,74	18,40	11,453	6,072	5,381	0,433	0,466	0,343
31.03.2024 23	24,00	55,18	35,96	19,22	11,340	5,510	5,829	0,418	0,459	0,363
01.04.2024 23	24,00	54,22	35,60	18,62	11,007	5,942	5,065	0,426	0,456	0,329
02.04.2024 23	24,00	52,40	38,10	14,31	9,172	4,783	4,389	0,424	0,465	0,253
03.04.2024 23	24,00	50,53	44,54	5,99	16,052	10,605	5,447	0,532	0,547	0,290
04.04.2024 23	24,00	39,27	30,06	9,21	13,332	8,310	5,022	0,481	0,513	0,216
05.04.2024 23	24,00	53,35	42,31	11,05	13,033	7,573	5,460	0,458	0,477	0,314
06.04.2024 23	24,00	53,83	43,31	10,52	12,798	7,641	5,157	0,453	0,472	0,300
07.04.2024 23	24,00	54,21	43,02	11,20	13,381	7,291	6,091	0,453	0,478	0,343
08.04.2024 23	24,00	55,15	43,04	12,11	13,476	8,072	5,404	0,459	0,479	0,335
09.04.2024 23	24,00	53,62	41,84	11,78	10,566	6,229	4,337	0,466	0,496	0,255
10.04.2024 23	24,00	56,24	44,36	11,89	16,014	11,037	4,977	0,503	0,518	0,354
11.04.2024 23	24,00	54,01	41,67	12,33	16,926	11,977	4,949	0,528	0,541	0,357
12.04.2024 23	24,00	55,27	42,90	12,36	16,868	12,114	4,754	0,524	0,536	0,358
13.04.2024 23	24,00	55,87	42,45	13,42	17,013	11,631	5,382	0,520	0,536	0,394
14.04.2024 23	24,00	56,63	42,86	13,77	17,105	11,800	5,305	0,507	0,527	0,400
15.04.2024 23	24,00	59,84	44,74	15,10	17,084	12,217	4,867	0,528	0,544	0,416
16.04.2024 23	24,00	55,65	41,58	14,07	16,861	12,080	4,781	0,526	0,540	0,381
17.04.2024 23	24,00	52,87	39,38	13,49	16,880	12,099	4,781	0,526	0,539	0,362
18.04.2024 23	24,00	57,20	42,24	14,96	16,786	12,242	4,544	0,531	0,543	0,391
19.04.2024 23	24,00	56,57	42,29	14,27	16,846	12,111	4,734	0,533	0,543	0,388
20.04.2024 23	24,00	55,80	41,14	14,65	16,928	12,065	4,863	0,528	0,543	0,394
Среднее	24,00	53,37	39,47	13,90	13,969	8,822	5,147	0,479	0,502	0,337
Итого	720,00				419,070	264,658	154,412			10,105

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2024	3560,656	2251,644	90,535
20.04.2024	3979,726	2516,302	100,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru