

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	55,16	40,50	14,66	17,359	11,578	5,781	5,263	5,443	0,425
22.04.2024 23	24,00	55,22	40,62	14,60	17,270	11,614	5,656	4,969	5,199	0,420
23.04.2024 23	24,00	45,99	35,72	10,26	6,243	4,916	1,326	4,969	5,219	0,104
24.04.2024 23	24,00	57,22	47,22	10,00	10,571	5,534	5,037	5,194	5,035	0,287
25.04.2024 23	24,00	55,77	45,51	10,26	17,185	11,715	5,470	5,729	5,793	0,367
26.04.2024 23	24,00	55,10	44,62	10,48	16,655	11,779	4,876	5,731	5,803	0,338
27.04.2024 23	24,00	57,48	45,30	12,17	17,174	12,775	4,399	5,800	5,876	0,356
28.04.2024 23	24,00	55,81	44,34	11,47	17,334	12,561	4,773	5,819	5,881	0,360
29.04.2024 23	24,00	56,01	43,63	12,38	17,382	12,618	4,763	5,869	5,947	0,368
30.04.2024 23	24,00	55,46	42,08	13,38	17,980	13,580	4,400	5,840	5,929	0,373
01.05.2024 23	24,00	55,69	42,18	13,51	18,386	13,160	5,226	5,710	5,852	0,411
02.05.2024 23	24,00	54,34	41,56	12,78	18,843	13,031	5,812	5,682	5,820	0,418
03.05.2024 23	24,00	54,23	41,42	12,81	18,146	13,465	4,681	5,800	5,904	0,372
04.05.2024 23	24,00	54,51	41,42	13,09	18,573	13,270	5,303	5,766	5,871	0,405
05.05.2024 23	24,00	55,28	41,74	13,54	18,025	13,559	4,465	5,811	5,919	0,381
06.05.2024 23	24,00	53,46	40,54	12,92	18,379	13,390	4,989	5,734	5,851	0,383
07.05.2024 23	24,00	57,14	43,28	13,86	18,738	13,293	5,445	5,789	5,917	0,430
08.05.2024 23	24,00	55,34	41,69	13,66	18,593	13,553	5,040	5,759	5,865	0,407
09.05.2024 23	24,00	55,03	41,61	13,42	18,729	13,531	5,198	5,874	5,984	0,413
10.05.2024 23	24,00	55,07	41,92	13,15	18,699	13,645	5,054	5,756	5,867	0,402
11.05.2024 23	24,00	54,98	41,85	13,13	18,121	13,674	4,447	5,903	5,990	0,373
12.05.2024 23	24,00	53,46	40,34	13,12	19,236	12,940	6,296	5,654	5,859	0,437
13.05.2024 23	24,00	52,16	41,15	11,01	17,175	12,318	4,858	5,834	5,936	0,336
14.05.2024 23	24,00	52,98	41,81	11,17	17,206	11,776	5,429	5,801	5,912	0,360
15.05.2024 23	24,00	53,75	40,82	12,94	18,065	13,276	4,789	5,779	5,905	0,375
16.05.2024 23	24,00	53,40	40,46	12,94	18,326	13,184	5,142	5,774	5,906	0,388
17.05.2024 23	24,00	53,04	40,44	12,60	18,343	13,305	5,038	5,801	5,891	0,382
18.05.2024 23	24,00	53,54	40,65	12,89	18,683	13,034	5,649	5,724	5,860	0,412
19.05.2024 23	24,00	52,80	39,97	12,83	18,874	12,678	6,196	5,594	5,751	0,424
20.05.2024 23	24,00	53,27	40,37	12,90	18,442	13,235	5,206	5,703	5,837	0,389
21.05.2024 23	24,00	54,06	41,31	12,75	17,923	13,540	4,383	5,758	5,872	0,361
Среднее	24,00	54,41	41,81	12,60	17,440	12,436	5,004	5,683	5,797	0,376
Итого	744,00				540,652	385,527	155,126			11,657

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	3979,726	2516,302	100,640
21.05.2024	4520,378	2901,829	112,297

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru