

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.07.2024 23	24,00	55,06	45,81	9,25	15,395	11,588	3,808	0,531	0,542	0,274
23.07.2024 23	24,00	57,15	47,12	10,04	16,901	12,688	4,213	0,550	0,556	0,318
24.07.2024 23	24,00	55,43	45,79	9,64	17,186	12,434	4,751	0,546	0,556	0,329
25.07.2024 23	23,05	55,07	45,66	9,41	14,997	11,345	3,652	0,552	0,557	0,266
26.07.2024 23	24,00	56,13	46,30	9,83	16,759	12,623	4,136	0,551	0,557	0,308
27.07.2024 23	24,00	53,26	43,92	9,33	16,848	12,309	4,539	0,546	0,556	0,306
28.07.2024 23	24,00	51,28	42,53	8,75	16,808	12,359	4,448	0,541	0,549	0,288
29.07.2024 23	24,00	50,08	41,77	8,31	16,540	11,850	4,690	0,518	0,533	0,285
30.07.2024 23	24,00	55,87	45,62	10,24	16,155	12,227	3,928	0,523	0,527	0,297
31.07.2024 23	24,00	56,91	46,67	10,24	16,968	12,547	4,421	0,541	0,551	0,329
01.08.2024 23	24,00	57,16	46,63	10,53	17,376	12,378	4,998	0,548	0,561	0,357
02.08.2024 23	24,00	56,71	46,37	10,34	17,328	12,451	4,877	0,544	0,554	0,350
03.08.2024 23	24,00	56,96	46,64	10,32	17,399	12,298	5,102	0,540	0,550	0,359
04.08.2024 23	24,00	56,25	46,21	10,04	17,162	12,435	4,727	0,530	0,540	0,336
05.08.2024 23	24,00	57,45	47,26	10,19	16,750	12,752	3,998	0,540	0,549	0,312
06.08.2024 23	24,00	56,39	46,45	9,93	16,948	12,675	4,273	0,551	0,559	0,318
07.08.2024 23	24,00	56,58	46,49	10,09	16,867	12,656	4,211	0,541	0,549	0,317
08.08.2024 23	24,00	56,24	46,20	10,03	16,797	12,725	4,072	0,538	0,546	0,309
09.08.2024 23	24,00	57,23	47,05	10,18	17,006	12,923	4,083	0,537	0,545	0,317
10.08.2024 23	24,00	55,99	46,31	9,68	17,298	12,649	4,649	0,538	0,548	0,330
11.08.2024 23	24,00	56,33	46,48	9,85	17,247	12,523	4,724	0,528	0,541	0,335
12.08.2024 23	24,00	56,31	46,57	9,74	17,000	12,918	4,081	0,535	0,541	0,308
13.08.2024 23	24,00	57,54	46,51	11,03	16,967	13,406	3,561	0,540	0,547	0,309
14.08.2024 23	24,00	57,43	45,51	11,92	17,696	13,822	3,873	0,538	0,546	0,339
15.08.2024 23	24,00	56,74	45,13	11,61	17,511	13,958	3,552	0,546	0,554	0,321
16.08.2024 23	24,00	57,33	45,49	11,84	17,938	13,980	3,958	0,533	0,542	0,344
17.08.2024 23	24,00	56,56	45,19	11,37	17,949	13,763	4,186	0,532	0,541	0,343
18.08.2024 23	24,00	56,36	45,06	11,30	18,195	13,803	4,392	0,524	0,535	0,351
19.08.2024 23	24,00	56,50	45,51	10,99	18,163	14,283	3,880	0,548	0,556	0,329
20.08.2024 23	24,00	56,48	45,21	11,27	17,512	13,561	3,951	0,543	0,553	0,329
21.08.2024 23	24,00	57,19	45,70	11,48	17,369	13,657	3,712	0,544	0,553	0,324
Среднее	23,97	56,06	45,78	10,28	17,066	12,825	4,240	0,539	0,548	0,321
Итого	743,04				529,033	397,587	131,446			9,936

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.07.2024	5504,934	3639,400	131,641
21.08.2024	6033,967	4036,987	141,577

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru