

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2024 23	23,12	57,59	45,94	11,65	16,119	13,071	3,047	5,635	5,727	0,288
23.08.2024 23	24,00	56,77	45,60	11,18	17,292	13,784	3,508	5,601	5,694	0,310
24.08.2024 23	24,00	57,28	45,65	11,63	17,576	13,660	3,916	5,642	5,735	0,336
25.08.2024 23	24,00	57,65	46,06	11,59	17,195	13,821	3,374	5,588	5,676	0,313
26.08.2024 23	24,00	56,72	45,32	11,40	17,314	13,782	3,533	5,600	5,684	0,314
27.08.2024 23	24,00	56,25	44,94	11,31	17,277	13,558	3,719	5,674	5,780	0,318
28.08.2024 23	24,00	56,72	45,27	11,44	17,198	13,788	3,410	5,631	5,728	0,309
29.08.2024 23	24,00	57,51	45,95	11,56	17,267	13,770	3,496	5,628	5,743	0,317
30.08.2024 23	24,00	56,75	45,29	11,46	17,226	13,775	3,450	5,665	5,758	0,311
31.08.2024 23	24,00	56,60	45,34	11,26	17,279	13,791	3,488	5,671	5,759	0,311
01.09.2024 23	24,00	55,24	44,60	10,64	17,385	13,537	3,848	5,497	5,612	0,312
02.09.2024 23	24,00	55,67	44,75	10,92	17,352	13,699	3,653	5,627	5,725	0,309
03.09.2024 23	24,00	56,76	45,35	11,41	17,727	13,615	4,112	5,713	5,815	0,339
04.09.2024 23	24,00	56,52	45,23	11,29	17,287	13,730	3,557	5,624	5,734	0,313
05.09.2024 23	24,00	56,54	45,14	11,40	17,267	13,738	3,529	5,670	5,758	0,313
06.09.2024 23	24,00	56,67	45,12	11,55	17,469	13,717	3,751	5,659	5,759	0,326
07.09.2024 23	24,00	56,22	44,67	11,54	17,354	13,592	3,761	5,642	5,758	0,323
08.09.2024 23	24,00	55,53	44,21	11,32	17,675	13,328	4,347	5,521	5,660	0,341
09.09.2024 23	24,00	55,82	44,64	11,18	17,342	13,686	3,656	5,630	5,735	0,313
10.09.2024 23	24,00	56,17	44,67	11,50	17,609	13,568	4,041	5,648	5,758	0,335
11.09.2024 23	24,00	56,73	45,29	11,44	17,349	13,715	3,634	5,632	5,733	0,319
12.09.2024 23	24,00	56,95	45,64	11,31	17,599	13,484	4,116	5,667	5,790	0,338
13.09.2024 23	24,00	55,63	45,36	10,27	16,716	13,037	3,679	5,609	5,716	0,296
14.09.2024 23	24,00	55,40	45,70	9,71	17,189	12,575	4,614	5,731	5,835	0,325
15.09.2024 23	24,00	55,26	45,59	9,67	16,928	12,567	4,360	5,634	5,732	0,312
16.09.2024 23	24,00	55,38	45,62	9,76	17,013	12,527	4,486	5,691	5,792	0,319
17.09.2024 23	24,00	54,61	44,94	9,68	16,958	12,584	4,374	5,790	5,878	0,310
18.09.2024 23	24,00	53,69	44,15	9,54	16,895	12,467	4,429	5,676	5,787	0,306
19.09.2024 23	24,00	54,16	44,27	9,90	17,014	12,584	4,430	5,722	5,824	0,313
20.09.2024 23	24,00	55,08	44,91	10,17	16,713	12,804	3,908	5,715	5,789	0,300
Среднее	23,97	56,13	45,17	10,96	17,219	13,378	3,841	5,648	5,749	0,316
Итого	719,12				516,582	401,353	115,229			9,491

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.08.2024	6033,967	4036,987	141,577
20.09.2024	6550,549	4438,340	151,068

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru