

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2024 23	24,00	57,79	46,84	10,96	16,451	14,089	2,362	5,677	5,608	0,261
23.08.2024 23	24,00	56,87	46,33	10,53	16,485	14,452	2,033	5,648	5,563	0,241
24.08.2024 23	24,00	57,39	46,43	10,96	16,643	14,318	2,325	5,695	5,603	0,260
25.08.2024 23	24,00	57,89	46,82	11,07	16,796	14,331	2,465	5,629	5,544	0,270
26.08.2024 23	24,00	56,91	46,10	10,81	16,783	14,345	2,438	5,638	5,552	0,263
27.08.2024 23	24,00	56,37	45,70	10,68	16,553	14,209	2,344	5,720	5,648	0,254
28.08.2024 23	24,00	56,87	45,98	10,88	16,809	14,313	2,496	5,678	5,595	0,266
29.08.2024 23	24,00	57,73	46,66	11,07	16,709	14,380	2,329	5,685	5,603	0,263
30.08.2024 23	24,00	56,86	46,01	10,85	16,846	14,295	2,551	5,707	5,627	0,268
31.08.2024 23	24,00	56,81	46,12	10,69	16,575	14,409	2,166	5,719	5,627	0,250
01.09.2024 23	24,00	55,47	45,35	10,12	16,933	14,114	2,819	5,539	5,479	0,265
02.09.2024 23	24,00	55,74	45,46	10,28	16,754	14,304	2,450	5,676	5,590	0,253
03.09.2024 23	24,00	56,81	46,08	10,73	16,498	14,382	2,115	5,773	5,679	0,247
04.09.2024 23	24,00	56,67	45,98	10,69	16,752	14,325	2,427	5,681	5,597	0,260
05.09.2024 23	24,00	56,74	45,94	10,80	16,662	14,330	2,332	5,710	5,628	0,257
06.09.2024 23	24,00	56,81	45,98	10,83	16,453	14,441	2,011	5,708	5,624	0,244
07.09.2024 23	24,00	56,40	45,60	10,80	16,872	14,162	2,711	5,686	5,621	0,272
08.09.2024 23	24,00	55,64	45,14	10,50	16,621	14,098	2,522	5,582	5,521	0,257
09.09.2024 23	24,00	55,97	45,46	10,51	16,729	14,303	2,426	5,678	5,602	0,256
10.09.2024 23	24,00	56,27	45,53	10,73	16,584	14,307	2,277	5,699	5,625	0,252
11.09.2024 23	24,00	56,88	46,21	10,67	16,587	14,413	2,174	5,693	5,593	0,249
12.09.2024 23	24,00	57,06	46,46	10,60	16,591	14,263	2,328	5,725	5,652	0,254
13.09.2024 23	24,00	55,89	45,69	10,20	16,491	14,091	2,400	5,684	5,604	0,248
14.09.2024 23	24,00	55,44	45,29	10,16	16,936	14,634	2,302	5,799	5,709	0,247
15.09.2024 23	24,00	55,39	45,23	10,16	16,927	14,538	2,388	5,678	5,615	0,251
16.09.2024 23	24,00	55,56	45,26	10,31	16,980	14,494	2,486	5,750	5,670	0,256
17.09.2024 23	24,00	54,79	44,58	10,21	16,779	14,614	2,165	5,865	5,752	0,241
18.09.2024 23	24,00	53,83	43,77	10,06	16,908	14,407	2,501	5,743	5,660	0,249
19.09.2024 23	24,00	54,31	43,99	10,31	16,716	14,543	2,173	5,793	5,699	0,240
20.09.2024 23	24,00	55,33	44,47	10,86	16,940	14,525	2,415	5,757	5,670	0,261
Среднее	24,00	56,28	45,68	10,60	16,712	14,348	2,364	5,701	5,619	0,255
Итого	720,00				501,358	430,428	70,930			7,657

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.08.2024	2132,650	1598,014	44,009
20.09.2024	2634,009	2028,442	51,666

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru