

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.09.2024 по 21.10.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.09.2024 23	24,00	54,74	43,83	10,91	17,089	14,293	2,796	5,831	5,762	0,275
22.09.2024 23	24,00	54,77	43,81	10,96	16,835	14,231	2,604	5,671	5,602	0,267
23.09.2024 23	24,00	55,37	44,22	11,15	16,928	14,482	2,446	5,802	5,725	0,266
24.09.2024 23	24,00	56,10	44,73	11,37	17,090	14,467	2,623	5,859	5,763	0,279
25.09.2024 23	24,00	55,58	44,42	11,15	17,326	14,321	3,004	5,729	5,662	0,290
26.09.2024 23	24,00	56,00	44,65	11,35	16,825	14,525	2,300	5,857	5,773	0,264
27.09.2024 23	24,00	54,91	43,92	10,99	16,949	14,030	2,919	5,775	5,703	0,280
28.09.2024 23	24,00	56,14	44,58	11,56	16,409	14,243	2,166	5,761	5,680	0,258
29.09.2024 23	24,00	56,36	44,69	11,67	16,752	13,970	2,782	5,649	5,577	0,285
30.09.2024 23	24,00	56,18	44,67	11,51	16,450	14,187	2,262	5,822	5,745	0,261
01.10.2024 23	24,00	55,24	43,94	11,29	16,575	13,973	2,602	5,781	5,721	0,269
02.10.2024 23	24,00	54,45	43,24	11,21	16,516	14,131	2,385	5,798	5,727	0,258
03.10.2024 23	24,00	53,40	42,50	10,90	16,507	14,097	2,410	5,780	5,710	0,253
04.10.2024 23	24,00	54,39	43,09	11,30	16,655	14,032	2,623	5,777	5,699	0,269
05.10.2024 23	24,00	53,77	42,68	11,09	16,924	13,837	3,087	5,777	5,719	0,283
06.10.2024 23	24,00	54,63	43,22	11,41	16,585	13,863	2,722	5,713	5,662	0,273
07.10.2024 23	24,00	54,35	42,99	11,36	17,008	13,660	3,348	5,741	5,683	0,297
08.10.2024 23	24,00	55,33	43,59	11,74	15,928	13,655	2,273	5,783	5,712	0,256
09.10.2024 23	24,00	55,62	43,62	12,00	15,912	13,634	2,278	5,723	5,648	0,261
10.10.2024 23	24,00	55,18	43,29	11,89	16,160	13,460	2,700	5,790	5,732	0,276
11.10.2024 23	24,00	55,32	43,51	11,81	16,259	13,522	2,737	5,757	5,693	0,277
12.10.2024 23	24,00	55,01	43,16	11,85	15,979	13,451	2,528	5,805	5,749	0,266
13.10.2024 23	24,00	55,34	43,27	12,07	16,228	13,231	2,997	5,645	5,617	0,289
14.10.2024 23	24,00	55,79	43,66	12,13	15,935	13,723	2,212	5,769	5,700	0,261
15.10.2024 23	24,00	53,66	42,13	11,53	16,007	13,366	2,640	5,814	5,755	0,264
16.10.2024 23	24,00	50,65	40,22	10,43	15,908	13,245	2,662	5,701	5,654	0,244
17.10.2024 23	24,00	54,03	41,71	12,32	16,136	13,276	2,859	5,743	5,689	0,282
18.10.2024 23	24,00	53,43	41,01	12,43	16,006	13,282	2,724	5,716	5,666	0,278
19.10.2024 23	24,00	54,17	41,45	12,72	16,323	13,161	3,162	5,745	5,716	0,300
20.10.2024 23	24,00	53,02	39,90	13,12	13,009	10,134	2,875	5,308	5,287	0,254
21.10.2024 23	24,00	51,00	38,66	12,34	13,349	10,126	3,223	5,328	5,262	0,257
Среднее	24,00	54,64	43,04	11,60	16,276	13,600	2,676	5,734	5,671	0,271
Итого	744,00				504,557	421,607	82,949			8,392

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.09.2024	2634,009	2028,442	51,666
21.10.2024	3138,565	2450,049	60,058

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru