

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 6

Номер прибора: 1602258

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	66,49	46,43	20,06	15,876	15,996	-0,120	5,863	5,506	0,318	0,321
24.03.2024 23	24,00	68,80	47,75	21,05	16,070	16,194	-0,124	5,884	5,517	0,338	0,341
25.03.2024 23	24,00	68,15	47,56	20,53	14,541	14,617	-0,077	5,833	5,476	0,298	0,300
26.03.2024 23	24,00	68,06	45,57	21,06	9,367	9,357	0,009	5,608	5,313	0,197	0,197
27.03.2024 23	24,00	66,67	46,00	20,62	15,122	15,188	-0,065	5,853	5,506	0,311	0,313
28.03.2024 23	24,00	69,35	47,16	21,64	11,495	11,708	-0,213	5,710	5,394	0,248	0,253
29.03.2024 23	24,00	67,92	44,96	24,02	2,880	2,433	0,448	5,272	5,027	0,070	0,058
30.03.2024 23	24,00	67,55	44,50	0,00	0,000	0,000	0,000	5,231	5,007	0,000	0,000
31.03.2024 23	24,00	68,08	45,80	21,58	5,333	5,244	0,089	5,343	5,078	0,115	0,113
01.04.2024 23	24,00	69,98	43,58	29,26	8,992	9,171	-0,178	5,517	5,211	0,263	0,268
02.04.2024 23	24,00	65,45	45,20	22,13	6,782	6,759	0,022	5,415	5,129	0,148	0,150
03.04.2024 23	24,00	70,70	50,30	20,05	16,659	16,825	-0,166	5,863	5,425	0,334	0,337
04.04.2024 23	24,00	58,22	43,03	15,33	8,199	7,566	0,633	5,629	5,282	0,126	0,116
05.04.2024 23	24,00	65,00	44,74	21,27	7,532	7,714	-0,182	5,496	5,180	0,159	0,164
06.04.2024 23	24,00	66,93	46,73	20,46	10,038	8,296	1,742	5,506	5,180	0,211	0,170
07.04.2024 23	24,00	66,46	46,64	19,73	9,239	9,570	-0,332	5,557	5,221	0,181	0,189
08.04.2024 23	24,00	68,61	51,37	16,83	18,605	18,710	-0,105	6,394	5,772	0,313	0,315
09.04.2024 23	24,00	66,48	46,64	20,25	8,590	8,502	0,088	5,445	5,129	0,174	0,172
10.04.2024 23	24,00	67,57	48,19	19,25	15,238	14,666	0,572	5,557	5,211	0,296	0,282
11.04.2024 23	24,00	70,23	48,60	21,62	14,609	14,491	0,118	5,445	5,129	0,316	0,313
12.04.2024 23	24,00	66,90	49,90	16,55	15,569	15,181	0,388	6,230	5,659	0,261	0,251
13.04.2024 23	24,00	65,16	48,60	16,08	15,510	15,698	-0,188	6,190	5,619	0,249	0,252
14.04.2024 23	24,00	68,74	47,85	21,11	12,443	12,065	0,378	5,619	5,303	0,263	0,255
15.04.2024 23	24,00	79,82	56,90	20,24	1,500	0,327	1,173	2,835	2,774	0,031	0,007
16.04.2024 23	24,00	95,00	70,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,857	0,928	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	95,00	70,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,877	0,948	0,000	0,000
Среднее	24,00	69,90	49,00	18,10	10,007	9,857	0,150	5,193	4,882	0,201	0,198
Итого	624,00				260,189	256,277	3,913			5,221	5,139

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	140,939	291,864
17.04.2024	144,852	297,085

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru