

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.02.2024 23	24,00	60,88	48,25	12,63	118,700	118,300	0,400	6,000	5,500	1,473
23.02.2024 23	24,00	54,37	44,15	10,22	121,700	121,500	0,200	6,000	5,500	1,226
24.02.2024 23	24,00	57,59	45,59	12,00	110,600	110,300	0,300	6,000	5,500	1,306
25.02.2024 23	24,00	56,65	43,96	12,69	100,100	99,600	0,500	6,000	5,500	1,250
26.02.2024 23	24,00	55,75	43,16	12,59	97,100	96,700	0,400	6,000	5,500	1,204
27.02.2024 23	24,00	55,81	43,37	12,44	100,700	100,300	0,400	6,000	5,500	1,233
28.02.2024 23	24,00	55,40	43,16	12,25	101,000	100,600	0,400	6,000	5,500	1,218
29.02.2024 23	24,00	55,50	43,12	12,39	100,800	100,400	0,400	6,000	5,500	1,230
01.03.2024 23	24,00	54,11	42,33	11,78	100,900	100,600	0,300	6,000	5,500	1,171
02.03.2024 23	24,00	52,13	41,29	10,84	101,600	101,200	0,400	6,000	5,500	1,086
03.03.2024 23	24,00	50,02	40,13	9,89	101,600	101,300	0,300	6,000	5,500	0,992
04.03.2024 23	24,00	48,98	39,46	9,52	101,400	101,000	0,400	6,000	5,500	0,954
05.03.2024 23	24,00	49,15	39,28	9,87	93,400	92,900	0,500	6,000	5,500	0,910
06.03.2024 23	24,00	50,89	40,69	10,21	102,300	101,400	0,900	6,000	5,500	1,030
07.03.2024 23	24,00	50,77	40,45	10,31	101,300	100,400	0,900	6,000	5,500	1,030
08.03.2024 23	24,00	53,69	42,24	11,44	102,300	101,500	0,800	6,000	5,500	1,154
09.03.2024 23	24,00	54,58	42,61	11,97	102,100	101,100	1,000	6,000	5,500	1,204
10.03.2024 23	24,00	58,71	44,71	14,00	99,800	98,800	1,000	6,000	5,500	1,374
11.03.2024 23	24,00	54,05	42,32	11,73	102,400	101,400	1,000	6,000	5,500	1,183
12.03.2024 23	24,00	57,37	44,24	13,13	100,900	99,800	1,100	6,000	5,500	1,303
13.03.2024 23	24,00	53,58	42,29	11,29	102,400	101,500	0,900	6,000	5,500	1,139
14.03.2024 23	24,00	53,56	42,43	11,13	102,500	101,600	0,900	6,000	5,500	1,125
15.03.2024 23	24,00	53,60	42,56	11,05	102,400	101,500	0,900	6,000	5,500	1,115
16.03.2024 23	24,00	53,66	42,76	10,90	102,400	101,600	0,800	6,000	5,500	1,100
17.03.2024 23	24,00	53,67	42,76	10,91	102,400	101,500	0,900	6,000	5,500	1,101
18.03.2024 23	24,00	53,61	42,83	10,78	102,200	101,400	0,800	6,000	5,500	1,086
19.03.2024 23	24,00	53,65	42,84	10,81	102,100	101,300	0,800	6,000	5,500	1,088
20.03.2024 23	24,00	53,74	42,85	10,89	101,500	100,800	0,700	6,000	5,500	1,089
21.03.2024 23	24,00	53,85	42,91	10,94	102,100	101,300	0,800	6,000	5,500	1,101
22.03.2024 23	24,00	53,28	42,25	11,03	94,700	93,900	0,800	6,000	5,500	1,029
23.03.2024 23	24,00	53,20	42,39	10,81	102,000	101,300	0,700	6,000	5,500	1,087
24.03.2024 23	24,00	56,11	43,90	12,20	100,900	100,100	0,800	6,000	5,500	1,212
Среднее	24,00	54,12	42,73	11,39	102,447	101,778	0,669	6,000	5,500	1,150
Итого	768,00				3278,300	3256,900	21,400			36,801

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.02.2024	2327,700	2311,000	24,077
24.03.2024	5606,000	5567,900	60,878

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru