

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2024 23	24,00	58,12	45,10	13,03	99,500	98,800	0,700	6,000	5,500	1,275
26.03.2024 23	24,00	55,18	43,41	11,77	101,700	100,900	0,800	6,000	5,500	1,179
27.03.2024 23	24,00	54,13	42,70	11,43	102,000	101,200	0,800	6,000	5,500	1,149
28.03.2024 23	24,00	54,68	42,95	11,73	100,200	99,300	0,900	6,000	5,500	1,158
29.03.2024 23	24,00	52,14	41,88	10,25	101,600	100,800	0,800	6,000	5,500	1,028
30.03.2024 23	24,00	51,46	41,53	9,93	101,200	100,300	0,900	6,000	5,500	0,991
31.03.2024 23	24,00	52,29	42,11	10,18	101,600	100,700	0,900	6,000	5,500	1,020
01.04.2024 23	24,00	47,45	39,03	8,42	97,900	97,200	0,700	6,000	5,500	0,814
02.04.2024 23	24,00	44,04	36,87	7,17	96,400	95,900	0,500	6,000	5,500	0,682
03.04.2024 23	23,80	49,14	39,85	9,29	78,800	77,900	0,900	6,000	5,500	0,724
04.04.2024 23	24,00	50,15	40,90	9,24	100,800	99,900	0,900	6,000	5,500	0,920
05.04.2024 23	24,00	49,21	40,46	8,75	100,700	99,800	0,900	6,000	5,500	0,871
06.04.2024 23	24,00	49,42	40,36	9,06	98,600	97,800	0,800	6,000	5,500	0,882
07.04.2024 23	24,00	41,52	35,44	6,08	94,900	94,300	0,600	6,000	5,500	0,569
08.04.2024 23	24,00	37,65	31,00	6,65	62,600	62,200	0,400	6,000	5,500	0,415
09.04.2024 23	24,00	50,41	39,86	10,55	52,300	51,700	0,600	6,000	5,500	0,545
10.04.2024 23	24,00	49,95	40,87	9,08	100,200	99,400	0,800	6,000	5,500	0,899
11.04.2024 23	24,00	49,84	40,82	9,02	100,200	99,400	0,800	6,000	5,500	0,893
12.04.2024 23	24,00	49,81	40,84	8,97	100,200	99,400	0,800	6,000	5,500	0,887
13.04.2024 23	24,00	49,93	40,86	9,07	99,600	98,800	0,800	6,000	5,500	0,892
14.04.2024 23	24,00	49,89	40,95	8,94	92,700	91,900	0,800	6,000	5,500	0,817
15.04.2024 23	24,00	38,71	23,99	14,71	1,300	1,200	0,100	6,000	5,500	0,019
16.04.2024 23	24,00	16,71	16,42	0,29	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	23,99	47,91	38,62	9,29	86,304	85,600	0,704	6,000	5,500	0,810
Итого	551,80				1985,000	1968,800	16,200			18,628

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.03.2024	5606,000	5567,900	60,878
16.04.2024	7591,000	7536,700	79,505

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru