

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	12,92	13,25	-0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
23.10.2024 23	24,00	13,82	14,02	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
24.10.2024 23	24,00	14,25	14,40	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
25.10.2024 23	24,00	13,65	13,77	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
26.10.2024 23	24,00	12,98	13,08	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
27.10.2024 23	24,00	13,46	13,52	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
28.10.2024 23	24,00	13,31	13,42	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
29.10.2024 23	24,00	13,50	13,58	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
30.10.2024 23	24,00	13,76	13,81	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
31.10.2024 23	24,00	14,56	14,62	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
01.11.2024 23	24,00	53,55	41,44	12,11	27,600	28,000	-0,400	6,000	5,500	0,325
02.11.2024 23	24,00	53,58	43,40	10,18	119,300	119,900	-0,600	6,000	5,500	1,197
03.11.2024 23	24,00	55,41	44,45	10,97	115,000	115,600	-0,600	6,000	5,500	1,242
04.11.2024 23	24,00	57,28	45,16	12,11	103,700	103,800	-0,100	6,000	5,500	1,237
05.11.2024 23	24,00	59,81	46,77	13,05	112,700	111,900	0,800	6,000	5,500	1,445
06.11.2024 23	24,00	57,32	45,37	11,96	113,700	112,900	0,800	6,000	5,500	1,337
07.11.2024 23	24,00	53,79	43,06	10,73	106,800	106,100	0,700	6,000	5,500	1,130
08.11.2024 23	24,00	54,29	43,88	10,42	117,000	116,200	0,800	6,000	5,500	1,201
09.11.2024 23	24,00	57,71	46,28	11,43	117,300	116,500	0,800	6,000	5,500	1,320
10.11.2024 23	24,00	58,70	46,95	11,75	116,500	115,500	1,000	6,000	5,500	1,346
11.11.2024 23	24,00	58,73	46,73	12,01	109,500	108,600	0,900	6,000	5,500	1,292
12.11.2024 23	24,00	57,91	46,79	11,12	118,700	117,900	0,800	6,000	5,500	1,298
13.11.2024 23	24,00	57,62	45,64	11,98	101,700	101,100	0,600	6,000	5,500	1,198
14.11.2024 23	24,00	54,26	42,52	11,74	91,900	91,500	0,400	6,000	5,500	1,063
15.11.2024 23	24,00	52,80	41,75	11,06	92,700	92,200	0,500	6,000	5,500	1,011
16.11.2024 23	24,00	56,96	43,75	13,20	92,300	91,700	0,600	6,000	5,500	1,199
17.11.2024 23	23,18	58,85	44,41	14,45	86,800	86,100	0,700	6,000	5,500	1,232
18.11.2024 23	24,00	57,34	43,81	13,53	91,500	91,000	0,500	6,000	5,500	1,217
19.11.2024 23	24,00	54,01	42,43	11,58	94,800	94,600	0,200	6,000	5,500	1,082
20.11.2024 23	24,00	55,67	43,02	12,65	90,900	90,700	0,200	6,000	5,500	1,132
21.11.2024 23	24,00	53,84	42,74	11,10	95,300	95,200	0,100	6,000	5,500	1,042
22.11.2024 23	24,00	53,70	42,69	11,00	93,000	93,000	0,000	6,000	5,500	1,008
23.11.2024 23	24,00	53,48	42,81	10,68	93,000	93,000	0,000	6,000	5,500	0,979
24.11.2024 23	24,00	62,33	46,69	15,64	89,300	88,900	0,400	6,000	5,500	1,370
Среднее	23,98	43,68	35,29	8,39	70,324	70,056	0,268	6,000	5,500	0,821
Итого	815,17				2391,000	2381,900	9,100			27,903

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	7591,100	7537,300	79,505
24.11.2024	9982,100	9919,200	107,409

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru