

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	24,00	73,48	49,07	24,41	59,306	58,811	0,495	2,907	7,050	1,443	1,435
22.02.2024 23	24,00	72,92	48,54	24,38	59,027	58,486	0,541	2,892	7,050	1,433	1,426
23.02.2024 23	24,00	74,60	49,71	24,89	59,198	58,634	0,564	2,900	7,050	1,469	1,459
24.02.2024 23	24,00	72,00	48,48	23,52	59,061	58,481	0,579	2,887	7,050	1,384	1,375
25.02.2024 23	24,00	73,17	49,01	24,16	59,062	58,488	0,574	2,893	7,050	1,420	1,413
26.02.2024 23	24,00	68,88	46,91	21,97	58,937	58,331	0,605	2,898	7,050	1,287	1,282
27.02.2024 23	24,00	72,87	48,81	24,06	59,073	58,463	0,610	2,903	7,050	1,413	1,406
28.02.2024 23	24,00	71,00	47,89	23,11	59,058	58,439	0,619	2,886	7,048	1,360	1,351
29.02.2024 23	24,00	72,63	48,47	24,17	58,651	58,030	0,621	2,866	7,044	1,411	1,402
01.03.2024 23	24,00	72,83	48,61	24,22	58,805	58,178	0,626	2,872	7,044	1,419	1,409
02.03.2024 23	24,00	71,49	48,11	23,38	58,584	57,959	0,625	2,853	7,044	1,364	1,355
03.03.2024 23	24,00	71,71	48,28	23,43	58,532	57,903	0,629	2,853	7,045	1,364	1,357
04.03.2024 23	24,00	72,77	49,06	23,72	58,350	57,715	0,635	2,849	7,045	1,379	1,369
05.03.2024 23	24,00	62,96	44,65	18,31	58,025	57,412	0,613	2,769	6,928	1,065	1,051
06.03.2024 23	24,00	70,96	47,62	23,35	57,246	56,619	0,627	2,863	6,955	1,325	1,322
07.03.2024 23	24,00	69,07	46,64	22,43	57,265	56,696	0,569	2,869	6,955	1,273	1,272
08.03.2024 23	24,00	70,82	47,12	23,70	57,618	56,926	0,692	2,887	6,955	1,360	1,349
09.03.2024 23	24,00	69,80	46,66	23,15	57,393	56,754	0,639	2,880	6,954	1,325	1,314
10.03.2024 23	24,00	69,29	46,31	22,97	57,299	56,659	0,640	2,871	6,954	1,313	1,302
11.03.2024 23	24,00	65,48	44,58	20,90	57,652	57,017	0,634	2,885	6,961	1,203	1,192
12.03.2024 23	24,00	70,66	47,36	23,30	59,387	58,732	0,656	2,898	6,993	1,383	1,368
13.03.2024 23	24,00	69,27	47,04	22,23	59,747	59,096	0,651	2,918	6,994	1,323	1,313
14.03.2024 23	24,00	70,49	48,01	22,48	60,651	59,997	0,654	2,957	6,994	1,354	1,349
15.03.2024 23	24,00	70,83	48,54	22,29	60,468	59,816	0,652	2,948	6,994	1,342	1,333
16.03.2024 23	24,00	70,80	47,61	23,20	37,523	37,113	0,410	2,967	7,091	0,891	0,861
17.03.2024 23	24,00	63,82	42,26	21,56	46,612	46,005	0,607	2,991	7,183	1,008	0,992
18.03.2024 23	24,00	71,18	45,41	25,78	47,185	46,572	0,613	3,010	6,892	1,210	1,200
19.03.2024 23	24,00	70,30	45,25	25,05	47,575	46,963	0,613	3,021	6,892	1,188	1,176
20.03.2024 23	24,00	72,16	46,09	26,08	47,548	46,936	0,611	3,037	6,892	1,234	1,224
21.03.2024 23	24,00	63,83	42,83	21,01	47,163	46,546	0,617	2,990	6,892	0,996	0,978
22.03.2024 23	24,00	67,54	43,50	24,04	46,823	46,221	0,602	2,992	6,892	1,112	1,111
Среднее	24,00	70,31	47,05	23,27	55,769	55,161	0,607	2,910	7,000	1,292	1,282
Итого	744,00				1728,824	1710,000	18,824			40,051	39,748

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2024	5725,875	5679,964	109,666
22.03.2024	7454,699	7389,964	149,717

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru