

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	24,00	73,62	50,00	23,62	62,064	62,140	-0,076	7,972	7,662	1,467	1,468
22.02.2024 23	24,00	73,06	49,21	23,85	61,823	61,925	-0,102	7,951	7,543	1,475	1,477
23.02.2024 23	24,00	74,74	50,72	24,02	62,018	62,115	-0,098	7,970	7,524	1,491	1,492
24.02.2024 23	24,00	72,14	49,52	22,62	61,850	61,972	-0,122	7,955	7,493	1,399	1,402
25.02.2024 23	24,00	73,32	50,08	23,24	61,846	61,964	-0,118	7,960	7,490	1,436	1,440
26.02.2024 23	24,00	69,03	47,99	21,04	61,657	61,817	-0,160	7,960	7,466	1,294	1,300
27.02.2024 23	24,00	73,01	49,96	23,05	61,824	61,959	-0,134	7,964	7,501	1,423	1,428
28.02.2024 23	24,00	71,14	49,08	22,07	61,806	61,944	-0,139	7,949	7,478	1,365	1,367
29.02.2024 23	24,00	72,78	49,68	23,10	61,379	61,540	-0,161	7,931	7,480	1,416	1,421
01.03.2024 23	24,00	72,97	49,82	23,15	61,551	61,748	-0,197	7,937	7,491	1,425	1,430
02.03.2024 23	24,00	71,63	49,33	22,31	61,299	61,452	-0,152	7,914	7,486	1,367	1,371
03.03.2024 23	24,00	71,85	49,45	22,40	61,250	61,386	-0,136	7,920	7,484	1,369	1,375
04.03.2024 23	24,00	72,91	50,20	22,71	61,054	61,192	-0,138	7,928	7,485	1,387	1,390
05.03.2024 23	24,00	62,68	46,57	16,11	72,014	72,118	-0,104	7,842	7,077	1,163	1,162
06.03.2024 23	24,00	71,14	53,34	17,79	88,332	88,261	0,071	7,914	6,879	1,567	1,571
07.03.2024 23	24,00	69,24	52,21	17,03	88,496	88,422	0,074	7,924	6,841	1,501	1,506
08.03.2024 23	24,00	71,01	53,13	17,88	88,942	88,845	0,097	7,934	6,825	1,592	1,588
09.03.2024 23	24,00	69,98	52,48	17,50	88,694	88,595	0,099	7,925	6,809	1,556	1,551
10.03.2024 23	24,00	69,46	52,58	16,88	88,553	88,447	0,106	7,911	6,794	1,501	1,493
11.03.2024 23	24,00	65,29	49,45	15,84	83,546	83,492	0,054	7,934	6,746	1,322	1,322
12.03.2024 23	24,00	70,79	48,31	22,48	58,728	58,836	-0,108	7,971	6,833	1,326	1,323
13.03.2024 23	24,00	69,39	47,92	21,47	59,087	59,185	-0,099	7,986	6,959	1,269	1,271
14.03.2024 23	24,00	70,61	48,16	22,45	59,995	60,068	-0,073	8,034	7,079	1,341	1,349
15.03.2024 23	24,00	70,95	48,61	22,35	59,821	59,891	-0,070	8,034	7,181	1,336	1,338
16.03.2024 23	24,00	70,58	46,82	23,75	37,722	37,814	-0,092	8,059	7,255	0,915	0,898
17.03.2024 23	24,00	63,92	40,63	23,29	40,123	40,379	-0,257	8,093	7,356	0,941	0,940
18.03.2024 23	24,00	71,29	43,48	27,81	40,650	40,874	-0,224	8,101	7,518	1,128	1,137
19.03.2024 23	24,00	70,41	43,47	26,94	41,002	41,205	-0,203	8,114	7,622	1,105	1,110
20.03.2024 23	24,00	72,27	44,12	28,14	40,994	41,177	-0,183	8,142	7,720	1,151	1,159
21.03.2024 23	24,00	63,94	41,07	22,86	40,598	40,807	-0,209	8,083	7,745	0,936	0,933
22.03.2024 23	24,00	67,65	41,67	25,98	40,334	40,534	-0,200	8,078	7,798	1,039	1,053
Среднее	24,00	70,41	48,36	22,06	61,905	62,003	-0,098	7,980	7,310	1,323	1,325
Итого	744,00				1919,052	1922,102	-3,051			41,002	41,065

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2024	5919,107	5873,881	108,866
22.03.2024	7838,159	7795,984	149,868

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru