

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	65,21	42,56	22,65	46,211	45,613	0,598	2,963	6,893	1,035	1,033
24.03.2024 23	24,00	69,02	43,74	25,27	46,343	45,810	0,533	2,978	6,892	1,161	1,158
25.03.2024 23	24,00	69,80	44,24	25,56	46,357	45,761	0,595	2,983	6,892	1,182	1,170
26.03.2024 23	24,00	68,87	43,65	25,21	46,413	45,794	0,619	2,988	6,188	1,167	1,155
27.03.2024 23	24,00	65,69	42,38	23,31	45,866	45,264	0,602	2,944	5,435	1,074	1,055
28.03.2024 23	24,00	69,31	43,83	25,48	46,326	45,732	0,595	2,993	5,435	1,176	1,165
29.03.2024 23	24,00	67,26	43,58	23,69	47,110	46,513	0,598	3,018	5,523	1,114	1,102
30.03.2024 23	24,00	65,84	43,31	22,53	46,992	46,394	0,598	3,002	5,686	1,057	1,045
31.03.2024 23	24,00	68,84	43,37	25,47	20,499	20,236	0,263	3,055	5,972	0,539	0,515
01.04.2024 23	24,00	68,27	38,96	29,31	18,501	17,995	0,506	3,108	7,348	0,536	0,527
02.04.2024 23	24,00	64,07	27,73	36,34	7,040	6,613	0,427	3,130	6,994	0,255	0,240
03.04.2024 23	24,00	69,93	29,72	40,22	7,196	6,757	0,439	3,227	6,998	0,289	0,272
04.04.2024 23	24,00	59,79	28,15	31,64	2,584	2,423	0,161	3,064	7,037	0,083	0,077
05.04.2024 23	24,00	40,58	24,44	16,14	0,000	0,000	0,000	2,974	7,088	0,000	0,000
06.04.2024 23	24,00	60,40	24,18	36,22	0,125	0,002	0,123	3,087	7,506	0,005	0,000
07.04.2024 23	24,00	55,70	23,84	31,87	0,000	0,000	0,000	3,180	7,510	0,000	0,000
08.04.2024 23	24,00	56,08	24,10	31,99	0,002	0,000	0,002	3,097	7,096	0,000	0,000
09.04.2024 23	24,00	58,68	24,71	33,98	0,000	0,000	0,000	3,293	7,103	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	46,85	24,25	22,60	0,000	0,000	0,000	3,204	7,942	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	57,03	24,57	32,46	0,000	0,000	0,000	3,214	7,938	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	56,86	24,41	32,45	0,005	0,000	0,005	3,449	8,635	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	54,25	24,35	29,90	0,001	0,000	0,001	3,490	7,736	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	61,40	23,62	37,78	0,291	0,000	0,291	0,545	6,387	0,008	0,000
15.04.2024 23	24,00	49,22	23,18	26,04	0,609	0,000	0,609	0,166	4,563	0,009	0,000
16.04.2024 23	24,00	27,23	22,79	4,44	1,090	0,000	1,090	-0,003	4,899	0,007	0,000
17.04.2024 23	24,00	24,20	22,29	1,91	0,354	0,000	0,354	-0,013	4,876	0,001	0,000
Среднее	24,00	58,48	31,77	26,71	16,535	16,189	0,346	2,659	6,637	0,411	0,404
Итого	624,00				429,914	420,907	9,007			10,697	10,514

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	7454,699	7389,964	149,717
17.04.2024	7884,613	7810,871	160,414

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru