

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	65,31	40,81	24,50	39,721	39,933	-0,213	8,054	7,812	0,966	0,978
24.03.2024 23	24,00	69,13	41,76	27,37	39,856	40,050	-0,194	8,061	7,850	1,084	1,096
25.03.2024 23	24,00	69,91	42,17	27,74	39,874	40,060	-0,186	8,064	7,884	1,106	1,111
26.03.2024 23	24,00	68,98	41,72	27,26	40,087	40,251	-0,164	8,075	6,957	1,093	1,097
27.03.2024 23	24,00	65,80	40,60	25,20	39,814	39,985	-0,171	8,040	6,219	1,011	1,008
28.03.2024 23	24,00	69,42	41,80	27,61	40,229	40,387	-0,158	8,081	6,566	1,110	1,115
29.03.2024 23	24,00	67,37	42,24	25,12	40,910	41,064	-0,154	8,117	6,840	1,028	1,032
30.03.2024 23	24,00	65,94	41,99	23,95	40,777	40,938	-0,161	8,105	7,081	0,978	0,981
31.03.2024 23	24,00	68,72	39,16	29,56	22,292	22,568	-0,276	8,194	7,252	0,653	0,667
01.04.2024 23	24,00	60,24	29,64	30,60	12,081	12,427	-0,346	8,187	7,381	0,370	0,380
02.04.2024 23	24,00	64,65	30,04	34,61	12,075	12,409	-0,334	8,236	7,720	0,417	0,429
03.04.2024 23	24,00	70,52	31,39	39,13	12,261	12,560	-0,298	8,345	7,988	0,480	0,491
04.04.2024 23	24,00	59,05	28,49	30,57	7,113	7,252	-0,139	8,186	8,044	0,218	0,222
05.04.2024 23	24,00	58,40	25,30	33,10	4,488	4,489	-0,001	8,238	7,734	0,148	0,149
06.04.2024 23	24,00	60,44	24,99	35,45	4,451	4,412	0,039	8,202	7,821	0,157	0,156
07.04.2024 23	24,00	57,28	24,21	33,06	4,520	4,470	0,050	8,191	8,003	0,149	0,148
08.04.2024 23	24,00	63,13	25,19	37,94	4,882	4,853	0,030	8,238	7,920	0,185	0,184
09.04.2024 23	24,00	64,11	25,30	38,81	5,105	5,085	0,020	8,401	7,702	0,197	0,197
10.04.2024 23	24,00	61,94	25,80	36,14	5,472	5,505	-0,033	8,533	8,000	0,198	0,199
11.04.2024 23	24,00	63,70	25,53	38,16	5,480	5,511	-0,031	8,555	8,199	0,207	0,210
12.04.2024 23	24,00	61,09	25,42	35,67	5,465	5,511	-0,045	8,536	8,329	0,195	0,197
13.04.2024 23	24,00	63,20	25,53	37,68	5,706	5,766	-0,060	8,635	8,332	0,214	0,217
14.04.2024 23	24,00	61,80	25,09	36,71	5,025	4,944	0,082	7,748	7,540	0,185	0,181
15.04.2024 23	24,00	55,40	24,20	31,21	2,185	1,990	0,194	5,800	4,762	0,070	0,062
16.04.2024 23	24,00	27,05	24,23	2,81	0,659	0,000	0,659	4,137	3,509	0,003	0,000
17.04.2024 23	24,00	26,86	24,27	2,59	0,186	0,000	0,186	4,014	3,545	0,000	0,000
Среднее	24,00	61,13	31,42	29,71	16,951	17,016	-0,066	7,807	7,192	0,478	0,481
Итого	624,00				440,717	442,420	-1,704			12,421	12,509

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	7838,159	7795,984	149,868
17.04.2024	8278,876	8238,404	162,289

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru