

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.04.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.04.2024 23	24,00	50,36	45,84	4,52	75,984	68,030	7,953	3,764	2,875	0,623
02.04.2024 23	24,00	56,08	50,58	5,50	75,662	68,459	7,203	3,816	2,903	0,692
03.04.2024 23	24,00	56,92	51,16	5,76	74,060	65,805	8,255	3,862	2,853	0,747
04.04.2024 23	24,00	55,22	49,62	5,60	71,156	63,293	7,862	3,865	2,772	0,696
05.04.2024 23	24,00	53,57	48,30	5,27	70,822	63,360	7,462	3,867	2,779	0,652
06.04.2024 23	24,00	56,06	50,15	5,91	70,512	63,506	7,006	3,882	2,781	0,680
07.04.2024 23	24,00	54,76	48,85	5,90	71,885	63,199	8,686	3,840	2,762	0,742
08.04.2024 23	24,00	56,84	50,85	5,99	71,639	63,304	8,335	3,840	2,741	0,751
09.04.2024 23	24,00	56,95	50,96	5,99	70,530	63,681	6,849	3,902	2,797	0,686
10.04.2024 23	24,00	56,38	50,52	5,87	70,585	63,688	6,896	3,880	2,776	0,678
11.04.2024 23	24,00	57,08	51,00	6,08	70,683	63,696	6,986	3,897	2,793	0,698
12.04.2024 23	24,00	56,81	50,81	6,00	71,006	63,628	7,378	3,877	2,776	0,710
13.04.2024 23	24,00	56,92	50,86	6,06	71,473	63,694	7,779	3,889	2,785	0,733
14.04.2024 23	24,00	56,43	50,50	5,93	71,774	63,540	8,234	3,846	2,755	0,742
15.04.2024 23	24,00	56,43	50,27	6,16	71,608	63,768	7,840	3,873	2,772	0,741
16.04.2024 23	24,00	49,78	44,52	5,26	71,304	63,814	7,490	3,875	2,799	0,615
17.04.2024 23	24,00	50,90	45,42	5,48	71,147	63,853	7,294	3,861	2,783	0,626
18.04.2024 23	24,00	50,91	47,34	3,57	67,937	61,564	6,373	3,909	2,730	0,483
19.04.2024 23	24,00	51,35	45,83	5,52	71,207	63,873	7,334	3,865	2,781	0,635
20.04.2024 23	24,00	51,07	45,69	5,37	71,328	64,285	7,043	3,919	2,818	0,617
Среднее	24,00	54,54	48,95	5,59	71,615	64,102	7,513	3,866	2,792	0,677
Итого	480,00				1432,298	1282,040	150,259			13,546

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
01.04.2024	1331,179	1200,462	12,187
20.04.2024	2763,477	2482,502	25,733

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru