

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	50,20	40,45	9,75	195,525	195,151	0,375	5,269	3,876	1,899	1,902
24.03.2024 23	24,00	52,59	41,88	10,71	202,716	202,429	0,287	5,348	3,948	2,163	2,167
25.03.2024 23	24,00	52,59	41,51	11,08	165,667	165,432	0,235	5,454	4,102	1,881	1,833
26.03.2024 23	24,00	52,77	41,97	10,79	194,251	193,760	0,491	4,743	3,289	2,109	2,091
27.03.2024 23	24,00	52,23	43,04	9,19	231,789	231,334	0,455	4,284	2,417	2,155	2,125
28.03.2024 23	24,00	52,89	42,17	10,72	202,887	202,107	0,780	3,955	2,548	2,170	2,167
29.03.2024 23	24,00	51,92	41,87	10,05	202,314	201,834	0,480	4,323	2,928	2,036	2,028
30.03.2024 23	24,00	51,08	41,52	9,56	202,352	201,969	0,384	4,290	2,894	1,939	1,931
31.03.2024 23	24,00	53,43	43,12	10,31	202,257	201,810	0,447	4,193	2,799	2,086	2,081
01.04.2024 23	24,00	54,44	43,12	11,32	93,348	93,223	0,125	4,031	2,849	1,079	1,055
02.04.2024 23	24,00	49,26	38,93	10,32	91,473	91,505	-0,032	4,048	2,884	0,941	0,945
03.04.2024 23	24,00	58,82	29,24	29,59	18,122	18,439	-0,317	2,974	2,968	0,466	0,546
04.04.2024 23	24,00	48,24	39,85	8,39	202,381	202,087	0,294	4,315	2,916	1,713	1,695
05.04.2024 23	24,00	48,03	39,62	8,41	131,742	131,642	0,101	4,316	3,010	1,195	1,107
06.04.2024 23	24,00	48,46	38,94	9,53	120,334	120,260	0,075	5,095	3,846	1,189	1,146
07.04.2024 23	24,00	46,04	36,97	9,07	96,196	96,224	-0,028	5,159	3,936	0,861	0,873
08.04.2024 23	24,00	51,28	39,06	12,22	75,215	75,256	-0,040	4,960	3,894	0,958	0,919
09.04.2024 23	24,00	53,68	41,53	12,15	88,745	88,730	0,016	5,120	3,933	1,067	1,078
10.04.2024 23	24,00	45,35	31,21	14,14	32,361	32,666	-0,305	4,479	3,679	0,420	0,462
11.04.2024 23	24,00	46,27	37,42	8,85	104,134	104,128	0,006	5,072	3,802	0,934	0,922
12.04.2024 23	24,00	49,31	39,32	9,99	121,725	121,631	0,094	4,975	3,741	1,253	1,215
13.04.2024 23	24,00	52,68	39,82	12,86	75,191	75,180	0,011	5,063	3,896	0,941	0,967
14.04.2024 23	24,00	51,61	40,37	11,24	90,882	90,849	0,032	4,853	3,691	1,028	1,021
15.04.2024 23	24,00	53,90	27,55	26,35	6,198	6,408	-0,209	3,479	3,537	0,166	0,169
16.04.2024 23	24,00	25,46	24,51	0,95	0,000	0,000	0,000	1,716	1,789	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	25,43	24,65	0,79	0,000	0,000	0,000	1,678	1,749	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,15	38,06	11,09	121,070	120,925	0,144	4,354	3,266	1,256	1,248
Итого	624,00				3147,807	3144,054	3,754			32,649	32,445

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	2024,537	2021,289	16,053
17.04.2024	5172,344	5165,343	48,702

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.04.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.04.2024 23	24,00	54,44	43,12	11,32	93,348	93,223	0,125	4,031	2,849	1,079	1,055
02.04.2024 23	24,00	49,26	38,93	10,32	91,473	91,505	-0,032	4,048	2,884	0,941	0,945
03.04.2024 23	24,00	58,82	29,24	29,59	18,122	18,439	-0,317	2,974	2,968	0,466	0,546
04.04.2024 23	24,00	48,24	39,85	8,39	202,381	202,087	0,294	4,315	2,916	1,713	1,695
05.04.2024 23	24,00	48,03	39,62	8,41	131,742	131,642	0,101	4,316	3,010	1,195	1,107
06.04.2024 23	24,00	48,46	38,94	9,53	120,334	120,260	0,075	5,095	3,846	1,189	1,146
07.04.2024 23	24,00	46,04	36,97	9,07	96,196	96,224	-0,028	5,159	3,936	0,861	0,873
08.04.2024 23	24,00	51,28	39,06	12,22	75,215	75,256	-0,040	4,960	3,894	0,958	0,919
09.04.2024 23	24,00	53,68	41,53	12,15	88,745	88,730	0,016	5,120	3,933	1,067	1,078
10.04.2024 23	24,00	45,35	31,21	14,14	32,361	32,666	-0,305	4,479	3,679	0,420	0,462
11.04.2024 23	24,00	46,27	37,42	8,85	104,134	104,128	0,006	5,072	3,802	0,934	0,922
12.04.2024 23	24,00	49,31	39,32	9,99	121,725	121,631	0,094	4,975	3,741	1,253	1,215
13.04.2024 23	24,00	52,68	39,82	12,86	75,191	75,180	0,011	5,063	3,896	0,941	0,967
14.04.2024 23	24,00	51,61	40,37	11,24	90,882	90,849	0,032	4,853	3,691	1,028	1,021
15.04.2024 23	24,00	53,90	27,55	26,35	6,198	6,408	-0,209	3,479	3,537	0,166	0,169
16.04.2024 23	24,00	25,46	24,51	0,95	0,000	0,000	0,000	1,716	1,789	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	25,43	24,65	0,79	0,000	0,000	0,000	1,678	1,749	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,55	36,01	11,54	79,297	79,308	-0,011	4,196	3,301	0,836	0,831
Итого	408,00				1348,048	1348,228	-0,181			14,210	14,119

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.04.2024	3824,296	3817,114	34,492
17.04.2024	5172,344	5165,343	48,702

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru