

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	51,65	46,19	5,46	72,974	63,613	9,360	3,868	2,795	0,719
22.04.2024 23	24,00	50,83	45,23	5,60	72,382	63,440	8,942	3,809	2,744	0,702
23.04.2024 23	24,00	41,29	37,03	4,26	26,360	24,614	1,746	3,579	2,572	0,143
24.04.2024 23	24,00	55,12	49,78	5,34	20,119	15,454	4,665	4,090	2,960	0,262
25.04.2024 23	24,00	50,47	45,65	4,82	74,060	66,005	8,055	4,319	3,052	0,626
26.04.2024 23	24,00	50,12	45,54	4,58	75,920	68,529	7,391	4,330	2,989	0,590
27.04.2024 23	24,00	51,13	46,22	4,91	75,336	68,161	7,175	4,279	2,987	0,610
28.04.2024 23	24,00	50,74	45,67	5,06	75,098	67,324	7,774	4,263	3,032	0,637
29.04.2024 23	24,00	51,47	46,26	5,21	74,769	67,045	7,723	4,267	3,045	0,650
30.04.2024 23	24,00	51,37	46,00	5,37	75,052	66,897	8,154	4,212	3,003	0,672
01.05.2024 23	24,00	51,31	46,03	5,28	75,393	66,832	8,561	4,205	2,999	0,684
02.05.2024 23	24,00	50,74	45,56	5,18	75,211	66,638	8,573	4,225	3,029	0,671
03.05.2024 23	24,00	50,92	45,56	5,36	71,480	64,340	7,140	4,216	3,045	0,613
04.05.2024 23	24,00	51,01	45,63	5,38	72,692	64,530	8,162	3,991	2,878	0,661
05.05.2024 23	24,00	52,82	46,97	5,85	72,314	64,785	7,529	4,023	2,907	0,693
06.05.2024 23	24,00	50,67	45,01	5,66	72,662	64,536	8,126	4,005	2,901	0,675
07.05.2024 23	24,00	50,81	45,23	5,57	72,453	64,597	7,856	4,036	2,924	0,660
08.05.2024 23	24,00	51,36	45,70	5,66	72,018	64,845	7,173	3,997	2,880	0,642
09.05.2024 23	24,00	52,48	46,75	5,73	72,542	65,002	7,540	4,070	2,942	0,669
10.05.2024 23	24,00	52,30	46,63	5,67	71,524	65,257	6,267	4,024	2,893	0,616
11.05.2024 23	24,00	52,79	47,07	5,72	72,879	65,088	7,791	4,061	2,939	0,682
12.05.2024 23	24,00	51,45	45,79	5,67	74,047	64,683	9,364	4,035	2,931	0,733
13.05.2024 23	24,00	52,33	46,75	5,58	72,583	65,137	7,446	4,077	2,949	0,657
14.05.2024 23	24,00	51,05	45,30	5,74	72,746	64,856	7,891	4,036	2,930	0,675
15.05.2024 23	24,00	52,29	46,42	5,87	74,338	64,770	9,568	4,016	2,912	0,761
16.05.2024 23	24,00	51,05	45,39	5,66	73,387	64,935	8,453	4,022	2,921	0,695
17.05.2024 23	24,00	51,29	45,53	5,76	72,861	65,111	7,750	4,047	2,940	0,672
18.05.2024 23	24,00	52,65	46,78	5,87	72,928	65,066	7,862	4,066	2,956	0,693
19.05.2024 23	24,00	52,76	46,98	5,78	73,829	64,960	8,869	4,013	2,909	0,731
20.05.2024 23	24,00	50,49	44,98	5,51	73,598	64,829	8,770	3,989	2,895	0,691
21.05.2024 23	24,00	51,39	45,85	5,54	72,930	65,066	7,864	4,026	2,922	0,663
Среднее	24,00	51,23	45,79	5,44	70,209	62,482	7,727	4,071	2,928	0,640
Итого	744,00				2176,483	1936,943	239,540			19,847

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	2763,477	2482,502	25,733
21.05.2024	4939,961	4419,446	45,581

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru